

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала
АО "РСК-Ямала" в г. Салехард


_____ А.Е. Брыгин
« ____ » _____ 20 ____ г.

АКТ

закрытия центра питания (участка сети) для присоединения

Наименование центра питания (участка сети)	Фидер 6 кВ №11 цепь 2
Субъект РФ, электроснабжение территории которого полностью или частично обеспечивается центром питания	МО г. Салехард, центральная часть города, кв. Ямальский, ул. З.Космодемьянской, ул. Подшибякина, ул. Республики
Год ввода в эксплуатацию / срок последней модернизации (расширения) центра питания (участка сети)	1998 / Не было
Класс напряжения, на котором присоединение невозможно	6 / 0,4 кВ
Ограничения зафиксированные к электрической схеме района, приводящие к запрету присоединения новых потребителей	Резерв мощности -1,63 МВт
Обоснование запрета присоединения новых потребителей	Данные контрольного замера
Мероприятия по увеличению резерва мощности	Строительство КЛ 6 кВ от ПС 35/6 «Центральная» до РП-1
Планируемые сроки выполнения мероприятий по увеличению резерва мощности	В соответствии с договорами ТП/ЭС №18, №85
Планируемый резерв мощности	В соответствии с проектной документацией
Дополнительно	В ремонтных режимах выполняется частичный перевод нагрузок на другие подстанции