

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за ИЮЛЬ 2022 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	Участок ВЛ-10кВ №К-18 от ПС"Константиновская" от оп№33 до ТП-57	Безопасное производство работ по монтажу СИП-0,4кВ на опоры ВЛ(совместная подвеска) в рамках тех.присоединения	01.07.22 8:44	01.07.22 11:20
2	ТП-55	Ремонт эл.оборудования и замена АВ№1	01.07.22 8:44	01.07.22 11:37
3	ТП 11-2 1СШ-0.4кВ	Замена ячейки вводного выключателя	04.07.22 8:52	04.07.22 17:12
4	ВЛ-10кВ №9 от ТП 6-1	ТО ВЛ	04.07.22 9:47	04.07.22 16:47
5	ВЛ-0.4кВ №16 от ТП 4-2.	ТО ВЛ	05.07.22 8:30	05.07.22 11:18
6	ВЛ-0.4кВ №12 от ТП 4-2.	ТО ВЛ	05.07.22 0:00	05.07.22 16:12
7	ТП 12-2, Т-2.	Замена трансформатора.	05.07.22 9:23	05.07.22 15:58
8	ВЛ-0.4кВ №16 от ТП 4-1.	Отсоединение проводов на оп№5 в связи с расселением ж/д ул.Нефтяников 39.	05.07.22 14:19	ВЛ будет демонтирована.
9	ВЛ-0.4кВ №4 от ТП 3-1.	ТО ВЛ	06.07.22 8:35	06.07.22 10:58
10	ВЛ-0.4кВ №7 от ТП 3-1.	ТО ВЛ	06.07.22 14:45	06.07.22 16:08
11	ТП 1-5 АВ №1,№2,№3	Безопасное подключение КЛ до ВРУ цирка к АВ№2	06.07.22 9:45	06.07.22 10:25
12	ТП 12-2 Т-1	Замена трансформатора.	06.07.22 9:07	06.07.22 16:28
13	ВЛ-6кВ А-16 с ПС 35/6 " Алевтина"	ТО ВЛ	07.07.22 8:34	07.07.22 17:24
14	ТП 11-2 2СШ-0.4кВ	Замена ячейки вводного выключателя	07.07.22 9:17	07.07.22 18:08
15	КЛ-10кВ №5 от РП-3	Испытание кабеля	07.07.22 9:25	07.07.22 10:36
16	КЛ-10кВ №15 от РП-3	Трассировка кабеля	07.07.22 15:12	07.07.22 16:42
17	ВЛ-10кВ №8 от ТП 5-5	для работы в О/З ВЛ	08.07.22 8:39	11.07.22 17:56
18	ВЛ-0.4кВ №3 от ТП 8-1.	Кап ремонт ВЛ	11.07.22 8:52	11.07.22 11:36
19	ТП-107	Ремонт эл.оборудования и силового Тр-ра	11.07.22 9:11	11.07.22 11:32
20	ТП 12-2 Т-1	устранение течи масла трансформатора.	11.07.22 14:50	11.07.22 17:56
21	ВЛ-0.4кВ №3 от ТП 8-1.	Кап ремонт ВЛ	11.07.22 14:24	11.07.22 15:28
22	ТП 8-1, Т-2.	Замена трансформатора.	12.07.22 9:05	12.07.22 16:28
23	ВЛ-10кВ №8 от ТП 5-5	ремонт концевой заделки КЛ в яч.№8	12.07.22 9:55	12.07.22 16:49
24	ТП-7 РУ-0.4кВ	замена эл.счетчика	12.07.22 14:35	12.07.22 15:02
25	ТП-5 РУ-0.4кВ	замена эл.счетчика	12.07.22 15:06	12.07.22 15:40
26	ТП 2-2, 1СШ-0.4кВ	Ремонт электрооборудования.	13.07.22 9:10	13.07.22 11:06
27	ТП 2-2, 1СШ-10кВ	Ремонт электрооборудования	13.07.22 14:39	13.07.22 16:53
28	ТП 2-2, 2СШ-10кВ	Ремонт электрооборудования	14.07.22 8:48	14.07.22 11:42
29	ТП 2-2, 2СШ-0.4кВ	Ремонт электрооборудования	14.07.22 14:37	14.07.22 16:24
30	ВЛ-0.4кВ №16 от ТП 8-2.	Кап ремонт ВЛ	15.07.22 8:43	15.07.22 11:40
31	ТП-50	Ремонт эл.оборудования и силового Тр-ра	15.07.22 9:10	15.07.22 10:53
32	ВЛ-0.4кВ №13 от ТП 8-2.	Кап ремонт ВЛ	18.07.22 8:54	18.07.22 11:31
33	ВЛ-0.4кВ №14 от ТП 8-2.	Кап ремонт ВЛ	18.07.22 8:55	18.07.22 11:32
34	ТП 8-2, 2СШ-0.4кВ	Ремонт электрооборудования	18.07.22 9:06	18.07.22 12:16
35	ТП 8-2, 2СШ-10кВ	Ремонт электрооборудования	18.07.22 14:30	18.07.22 17:08
36	ТП-72	Замена перемычки с шины 0,4кВ на АВ№1	18.07.22 10:52	18.07.22 11:18
37	ТП 8-2, 1СШ-10кВ	Ремонт электрооборудования	19.07.22 8:50	19.07.22 11:54
38	ТП 8-2, 1СШ-0.4кВ	Ремонт электрооборудования	19.07.22 14:36	19.07.22 17:17
39	ВЛ-0.4кВ №18 от ТП 8-2.	Кап ремонт ВЛ	19.07.22 14:36	19.07.22 17:17
40	ВЛ-0.4кВ №20 от ТП 8-2.	Кап ремонт ВЛ	19.07.22 14:36	19.07.22 17:17
41	ТП 2-3, 1СШ-0.4кВ,Т-1	Ремонт электрооборудования	22.07.22 9:16	22.07.22 11:28
42	ТП 2-3, 1СШ-10кВ,Т-1	Ремонт электрооборудования	20.07.22 14:45	20.07.22 17:00
43	ТП 2-3, 2СШ-10кВ,Т-2	Ремонт электрооборудования	21.07.22 8:52	21.07.22 11:32
44	ТП 2-3, 2СШ-0.4кВ,Т-2	Ремонт электрооборудования	21.07.22 14:41	21.07.22 16:22
45	ТП-74	Ремонт электрооборудования	22.07.22 8:39	22.07.22 11:22
46	ТП-76	Ремонт электрооборудования.	22.07.22 14:41	22.07.22 16:31
47	ВЛ-10кВ №8 от ТП 5-5	Ревизия РЛНД на опорах.	25.07.22 8:44	
48	ТП 1-2	Ремонт элетрооборудования.	25.07.22 8:44	25.07.22 11:48
49	КЛ-10кВ №Х-110 от оп№12/3 до ТП 5-5 яч№9	Ремонт концевой муфты в яч№9.	25.07.22 9:04	25.07.22 12:03
50	КЛ-10кВ №19 от РП-2 до ТП 12-1 яч№5	Вынос КЛ-10кВ.	25.07.22 8:36	26.07.22 10:21
51	ТП 3-5	Ремонт электрооборудования	25.07.22 14:56	25.07.22 17:04
52	ТП 2-5, 1СШ-0.4кВ,Т-1	Ремонт электрооборудования	26.07.22 9:14	26.07.22 11:37
53	ТП 2-5, 1СШ-10кВ,Т-1	Ремонт электрооборудования	26.07.22 14:28	26.07.22 16:34
54	КЛ-10кВ №5 от РП-2 до ТП 12-4 яч№1	Вынос КЛ-10кВ.	26.07.22 15:15	27.07.22 10:22
55	КЛ-0,4кВ №17 от ТП 6-1 до ВРУ-0,4кВ ж/д Ленина 8	Ремонт КЛ	26.07.22 11:12	

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
56	ТП 2-5, 2СШ-10кВ,Т-2	Ремонт электрооборудования	27.07.22 9:23	27.07.22 12:04
57	ТП 2-5, 2СШ-04кВ,Т-2	Ремонт электрооборудования	27.07.22 14:48	27.07.22 16:41
58	КЛ-10кВ №3 от ТП 12-1 до ТП 12-3 яч.№3	Вынос КЛ-10кВ.	27.07.22 14:22	
59	КЛ-0.4кВ №15 от ТП 8-2	Трассировка кабеля	27.07.22 10:38	27.07.22 11:36
60	КЛ-0.4кВ №12 от ТП 8-2	Трассировка кабеля	27.07.22 16:04	27.07.22 16:52
61	ТП 4-4, 1СШ-0.4кВ , Т-1	Ремонт электрооборудования.	28.07.22 9:55	28.07.22 11:40
62	ТП 4-4, 1СШ-10кВ , Т-1	Ремонт элетрооборудования.	28.07.22 15:05	28.07.22 17:30
63	ВЛ-10кВ.№К-06 отПС Константиновская	кап ремонт ВЛ	28.07.22 9:00	28.07.22 13:08
64	ВЛ-0.4кВ №16 от ТП 2-2	Отсоединение проводов на оп.№3 в связи с расселением ж/д ул.Др.Народов 56.	29.07.22 9:06	29.07.22 9:28
65	ТП 4-4, 2СШ-10кВ , Т-2	Ремонт элетрооборудования.	29.07.22 8:48	29.07.22 16:21
66	ТП 4-4, 2СШ-0.4кВ , Т-2	Ремонт электрооборудования.	29.07.22 14:47	29.07.22 16:29
67	ТП 6-1, РБ№10	Для безопасного проведения работ.	29.07.22 8:56	29.07.22 10:59
68	ТП 6-1, 1СШ-0.4кВ	Для отсоединения жил КЛ от РБ.№17	29.07.22 9:17	29.07.22 11:04