

Сведения о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, в разбивке по уровням напряжения

филиал АО "РСК Ямала " в Пуровском районе

период: 3 квартал 2020 г.

	Уровень напряжения			Всего
	ВН (110 кВ)	СН-2 (6 кВ)	НН (0,4 кВ)	
Величина резервируемой максимальной мощности в отношении потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, МВт	0	3,203	0	3,203