Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за <mark>Июнь</mark> 2020 г..

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	ТП 3-2: Т-1, 1сш-0,4кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	01.06.20 8:47	01.06.20 10:08
2	ТП 3-2: Т-1, 1сш-10кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	01.06.20 14:21	01.06.20 16:34
3	ТП 3-2: Т-2, 2сш-10кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	02.06.20 8:42	02.06.20 11:17
4	ТП 3-2: Т-2, 2сш-0,4кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	02.06.20 14:40	02.06.20 16:38
5	ТП 7-2 1сш-0,4кВ;Т-1	Тех. обслуживание электрооборудования	03.06.20 8:44	03.06.20 11:20
6	ТП 7-2 1сш-10кВ;Т-1	Тех. обслуживание электрооборудования	03.06.20 14:29	03.06.20 16:25
7	ТП 7-2 2сш-10кВ;Т-2	Тех. обслуживание электрооборудования	04.06.20 9:17	04.06.20 10:40
8	ТП 7-2 2сш-0,4кВ;Т-2	Тех. обслуживание электрооборудования	04.06.20 14:47	04.06.20 16:20
9	ВЛ-10кВ №15 от РП-1	Ремонт оттяжки	04.06.20 15:23	04.06.20 16:47
10	ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 2-2	Отсоединение проводов на оп.№3 в сторону ж/д Пионерская 13	04.06.20 9:10	04.06.20 9:30
11	ТП 11-4 1сш-0,4кВ;Т-1	Тех. обслуживание электрооборудования	05.06.20 8:25	05.06.20 11:43
12	ТП 11-4 2сш-0,4кВ;Т-2	Тех. обслуживание электрооборудования	05.06.20 14:35	05.06.20 16:09
13	ТП 5-6 1 и 2сш-0,4кВ;Т-1 и Т-2	Противоаварийная тренировка	05.06.20 11:04	05.06.20 12:26
14	ТП 3-2: Т-1, 1сш-10кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	06.06.20 14:21	06.06.20 16:34
15	ПС35/6кВ Тепловая: Т-1 и 1 СШ-6кВ	Тех. обслуживания электрооборудования, покраска Т-1	08.06.20 8:31	08.06.20 17:46
16	ПС35/6кВ Тепловая: 1 СШ- 35кВ, СР-35кВ№1,ВВ-35кВ №1,Т-1	Текущий ремонт электрооборудования	09.06.20 10:41	09.06.20 15:40
17	ПС35/6кВ Тепловая: ЗРУ-6кВ №1,яч.№8	Демонтаж -монтаж цепей РЗА,сигнализации, учета,телемеханики ,демонтаж -монтаж устройств РЗА и учета.Производство наладки и проверки защит первичным током.	09.06.20 10:11	11.06.20 17:58
18	ВЛ-10кВ №5 от ТП 1-4	Производство ремонта провода	09.06.20 9:42	09.06.20 10:18
19	ТП 3-9: Т-1, 1сш-0,4кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	10.06.20 8:52	10.06.20 11:14
20	ТП 3-9: Т-1, 1сш-10кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	10.06.20 11:25	10.06.20 16:54
21	ТП 3-9: Т-2, 2сш-10кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	11.06.20 9:15	11.06.20 12:03
22	ТП 3-9: Т-2, 2сш-0,4кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	11.06.20 14:35	11.06.20 16:14
23	ТП 3-10: Т-1, 1сш-0,4кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	15.06.20 9:09	15.06.20 11:20
24	ТП 3-10: Т-1, 1сш-10кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	15.06.20 14:20	15.06.20 18:35

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
25	ВЛ-10кВ №5 от ТП 6-8	Тех. обслуживания электрооборудования	15.06.20 8:40	15.06.20 18:04
26	ТП 3-10 Т-2, 2сш-10кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	16.06.20 8:42	16.06.20 11:30
27	КЛ-10кВ №Х-15 от ПС Ханупа до РП-1	Отыскание места повреждения и ремонт кабеля	16.06.20 10:50	
28	ТП 3-10 Т-2, 2сш-0,4кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	16.06.20 14:30	16.06.20 16:08
29	ТП 2-5: 2СШ-0.4кВ	Произвести установку АВ№19 и присоеденить кабельные жилы КЛ-0.4кВ №19 (направление ДОДО ПИЦЦА).	17.06.20 8:51	17.06.20 12:19
30	ТП-76	Тех.обслуживание электрооборудования .	17.06.20 14:47	17.06.20 16:45
31	ПС35/6 "Алевтина" ЗРУ-6 №2 яч.№14	Для безопасной выполнения работы в охранной зоне ВЛИ	17.06.20 20:31	17.06.20 22:12
32	РП-3 1сш-10кВ;ТСН-1 с приходящими и отходящими линиями 10кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	18.06.20 9:03	18.06.20 17:36
33	ВЛ-10кВ №15 от РП-1	Тех. обслуживания электрооборудования	18.06.20 8:31	18.06.20 14:42
34	ВЛ-10 кВ №1 от ТП-57	Тех. обслуживания электрооборудования	19.06.20 8:57	19.06.20 14:44
35	РП-3 2сш-10кВ; ТСН-2 с приходящими и отходящими линиями 10кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	19.06.20 9:29	19.06.20 17:20
36	ТП 12-1: Т-1, 1сш-0,4кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	22.06.20 8:40	22.06.20 13:23
37	ВЛ-0,4кВ №14 от ТП 1-1	Кап. ремонт ВЛ	22.06.20 9:12	22.06.20 12:18
38	ПС 35/6 "Алевтина" ЗРУ-6кВ №1,яч.№5	Замена прибора учета эл.энергии	22.06.20 10:08	22.06.20 17:09
39	ТП 12-1: 1 и 2сш-0,4кВ	Ремонт привода СР-0,4кВ	22.06.20 12:28	22.06.20 13:23
40	ПС 35/6 "Алевтина" ЗРУ-6кВ №1,яч.№15	Замена прибора учета эл.энергии	23.06.20 10:08	23.06.20 18:25
41	ВЛ-10кВ №9 от ТП 6-1	Замена РВО-10 на ОПН-10 на оп.№18	23.06.20 9:37	23.06.20 11:22
42	ВЛ-10кВ №К-16 от ПС35/10 "Константиновская"	Монтаж СИП на оп.№33/14;№33/4/1	23.06.20 9:05	23.06.20 11:48
43	ПС 35/6кВ"Тепловая" 2СШ- 6кВ, ТСН-2, СВВ-6кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	25.06.20 9:15	25.06.20 17:36
44	ПС 35/6кВ"Тепловая" ОРУ- 35кВ №2, ВВ Т-2, Т-2, СР-2.	Произвести текущий ремонт электрооборудования ,покраску силового трансформатора,замена трансформаторов тока-35кВ.	25.06.20 9:20	27.06.20 0:12
45	ВЛ-35кВ №С-К-2 от ПС110 "Стрела"	Для безопасного выполнения работ	25.06.20 9:50	25.06.20 17:38
46	КЛ-0,4кВ №3,№15 от ТП 5-1	Перенос РІЦ-2	26.06.20 8:44	26.06.20 16:11
47	ВЛ-0,4кВ №8 от ТП 7-2	Подключение КЛ-0,4кВ к проводам ВЛ оп. 2/1 на м-н "Днепр"	26.06.20 14:47	26.06.20 15:48

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
48	КЛ-10кВ №9 от РП -2 до ТП 2- 4 яч.№1	Произвести ремонт КЛ	26.06.20 12:10	30.06.20 16:08
49	РП-2 ,2СШ-10кВ яч.№11	Замена трансформатора напряжения.	26.06.20 14:50	29.06.20 20:50
50	IRTELLIFICATION OF THE COLUMN TERMS OF THE COL	Произвести замену РВО -10 на ОПН-10 и ревизию РЛНД на оп№5.	29.06.20 14:35	29.06.20 16:41
51	1B 11=10kB N04 OT 111 3-3	Произвести замену РВО -10 на ОПН-10 и ревизию РЛНД на оп№3.	29.06.20 9:20	29.06.20 11:54