

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала
АО «РСК Ямала» в г. Салехард за январь 2021 года:**

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	1	ТП-51а РУ-0,4кВ ф10,12,19,20	Замена щитов АВР	14.01.21г. 09-26	20.01.21г. 15-05
2	2	ТП-123 (дополнительная) ВЛИ 0,4кВ ф№6	АВР, разделение фидера (улучшение качества эл. энергии)	14.01.21г. 14-40	14.01.21г. 15-20
3	3	ТП-136 РУ-0,4кВ ф№12	Подключение греющего кабеля	14.01.21г. 17-30	14.10.21г. 17-48
4	7	ТП-24 РУ-6кВ	Вывод в ремонт ТСН-1	15.01.21г. 10-03	15.01.21г. 11-00
5	3	ТП-15а РУ-0,4кВ	АВР, замена шлейфа к АВ ф.№8	15.01.21г. 14-00	15.01.21г. 14-29
6	6	РП-4 РУ-6кВ	Ремонт ШУОТ, АВР	15.01.21г. 14-50	15.01.21г. 18-20
7	9	ТП-41 Т-1	АВР, восстановление уровня масла	20.01.21г. 09-56	20.01.21г. 11-28
8	11	ТП-185 РУ-6кВ яч. №8	Замена IPR	20.01.21г. 09-06	20.01.21г. 10-33
9	10	ТП-41 Т-4	АВР, восстановление уровня масла	20.01.21г. 14-30	20.01.21г. 17-12
10	12	ПС "Т" КРУН-4 ф.33 6 кВ яч.2.3.	ТП-189А протяжка контактных соединений трансформатора сторона 0,4 кВ +56С	21.01.21г. 09-30	21.01.21г. 09-54
11	15	ТП-78 РУ 0,4 кВ ф.17.	Переопрессовка наконечника фазы "В" +96С. АВР	27.01.21г. 15-19	27.01.21г. 15-30
12	13	ТП-198 РУ-6/0,4кВ	Устранение дефектов в выполненных СМР, ПНР, АСДЭУ	21.01.21г. 10-05	29.01.21г. 11-20
13	17	ТП-703 РУ 0,4 кВ	Замена АВ ф № 2 250А.	29.01.21г. 15-00	29.01.21г. 15-34
14	19	ПС "Т" КРУН-4 ф.33 6 кВ яч.2.3.	АВР концевых муфт КЛ- 6кВ	30.01.21г. 20-38	31.01.21г. 06-41
15	835	ТП-РП-2, ТП-3-3- 206	Замена светильников, ламп. Ремонт уличного освещения	11.01.12г. 09-00	31.01.21г. 24-00