

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала  
АО «РСК Ямала» в г. Салехард за июнь 2021 года:**

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	91	ТП-51А РУ-6кВ	АВР	25.03.21г. 11-20	01.06.21г. 11-30
2	162	ВЛ-6кВ ф.7 ЛР-105	АВР	01.06.21г. 10-57	01.06.21г. 12-19
3	153	ВЛ-6кВ ф.4 участок от ТП-106 до ТП-87	Монтаж крепления РДИН на КРН-153	01.06.21г. 15-12	01.06.21г. 15-20
4	154	ТП-1 РУ-6/0,4кВ	Высоковольтные испытания оборудования, протяжка и протирка болтовых контактных соединений	01.06.21г. 09-30	01.06.21г. 16-08
5	161	ВЛ-6кВ ф№7	АВР, замена опоры №16.(счётчика)	02.06.21г. 13-01	02.06.21г. 14-55
6	160	ТП-59 РУ-0,4кВ ф№11.	Подключение щита учёта	02.06.21г. 17-28	02.06.21г. 17-50
7	159	РП "Ц" 2 с.ш. 6кВ	АВР КЛ-6кВ РП"Ц" - РП- 2/2	01.06.21г. 10-37	02.06.21г. 18-00
8	164	ТП-90 РУ 0,4кВ 1сш	Замена рубильника ф.№2 на АВ 250А (выполнение ТУ сетевой организацией)	03.06.21г. 09-35	03.06.21г. 12-00
9	173	РП "Центральная" 2 с.ш. яч2.2	Подключение не повреждённых жил КЛ- 6кВ РП2-2	03.06.21г. 10-00	03.06.21г. 16-00
10	165	ТП-25 РУ-0,4кВ 1СШ	Замена прибора учёта Тр-ра №1 (по журналу дефектов)	03.06.21г. 14-55	03.06.21г. 15-55
11	171	ТП-247 ВЛ-0,4кВ ф.№1	Замена соединительных гильз на магистральном СИП (по результатам осмотра)	04.06.21г. 10-00	04.06.21г. 10-40
12	168	ТП-32 РУ-6/0,4кВ	Высоковольтные испытания оборудования, протяжка и протирка болтовых контактных соединений	04.06.21г. 09-41	04.06.21г. 16-40
13	167	ТП-60 РУ 6кВ яч.2	Установка терминала защиты	02.06.21г. 15-15	03.06.21г. 18-00
14	155	КЛ-6кВ ф.№2 участок от КРН-212 до ТП-269	АРВ	27.05.21г. 18-00	05.06.21г. 21-24
15	169	ТП-2	Переключение ПБВ трансформатора (улучшение качества электрической энергии)	07.06.21г. 10-00	07.06.21г. 10-25

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
16	179	ВЛ 6кВ ф. 25/2 участок от ТП-63 до ТП-210	Вывод в ремонт для подключения ТП-63 (временная)	07.06.21г. 10-00	07.06.21г. 12-50
17	170	ТП-10	Переключение ПБВ трансформатора (улучшение качества электрической энергии)	07.06.21г. 15-00	07.06.21г. 15-20
18	180	ТП-90 ВЛИ-0,4кВ ф.№4	Замена ЩУ Шевченко, 146	08.06.21г. 09-35	08.06.21г. 12-38
19	177	ТП-12 РУ-6кВ 1 с.ш., тр-р 1	Техническое обслуживание согласно графика	08.06.21г. 09-00	09.06.21г. 08-45
20	185	РП "Ц"	Измерение напряжения несимметрии ПС 110кВ "Северное сияние"	09.06.21г. 09-37	09.06.21г. 15-20
21	192	ВЛ-6кВ ф.36	Демонтаж поврежденной КЛ-6кВ, монтаж новой КЛ-6кВ от ЛР-207 до ТП-257	09.06.21г. 14-09	09.06.21г. 16-22
22	194	ТП-159	Восстановление нормальной схемы, ввод в работу КЛ-6кВ от ТП-159 до ТП-171	10.06.21г. 00-00	10.06.21г. 00-02
23	184	КЛ-6кВ от ТП-171 до ТП-159	АВР КЛ-6кВ	05.06.21г. 07-00	09.06.21г. 23-34
24	176	ТП-12 РУ 6кВ 2 СШ, тр-р 2	ВВ испытания оборудования, протяжка и протирка болтовых контактных соединений	10.06.21г.	
25	178	ТП-12 РУ 6кВ 2 СШ, тр-р 2	Техническое обслуживание согласно графика	10.06.21г.	
26	190	ТП-27 РУ 6кВ 2 СШ, яч. 7,5	Установка ОПН (по графику установки ОПН)	10.06.21г. 09-27	10.06.21г. 11-12
27	186	ТП-20	Переключение ПБВ трансформатора (улучшение качества электрической энергии)	10.06.21г. 10-00	10.06.21г. 10-20
28	191	ТП-63 РУ 0,4кВ 1,2 СШ	Перевод потребителей на ТП-63 (временная) (в рамках капитального ремонта)	10.06.21г. 14-00	10.06.21г. 17-40
29	193	ВЛ 6кВ ф.№9	Замена изоляторов на приемной траверсе ТП-90	10.06.21г. 14-30	10.06.21г. 16-14
30	187	на ТП-72, ТП-90	Переключение ПБВ трансформатора (улучшение качества электрической энергии)	10.06.21г. 15-20	10.06.21г. 16-14

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
31	188	ТП-42	Переключение ПБВ тр-ра (улучшение качества эл. энергии)	11.06.21г. 10-00	11.06.21г. 10-19
32	178	ТП-12 РУ-6 2 с.ш. Т-2	Техническое обслуживание согласно графика	10.06.21г. 09-00	11.06.21г. 08-45
33	176	ТП-12 РУ-6кВ 2 с.ш. Т-2	Высоковольтные испытания оборудования, протяжка и протирка болтовых контактных соединений	10.05.21г. 09-00	11.06.21г. 16-08
34	147	КЛ-6кВ от ТП-155а яч.№3 до ТП-78 яч.№2	АВР	24.05.21г. 09-30	11.06.21г. 18-48
35	195	КЛ от ТП-157 до ТП-158	Подключение временной ТП-158	15.06.21г. 09-22	15.06.21г. 14-30
36	200	ТП-15 РУ 6/0,4кВ	Техническое обслуживание согласно графика	16.06.21г. 14-30	16.06.21г. 17-12
37	197	ТП-43 РУ 0,4кВ ВЛ Ф№1	Замена ВЛ на ВЛИ в рамках договора реконструкции Ф №1	16.06.21г. 09-00	16.06.21г. 17-36
38	199	ВЛ 6кВ Ф №18	Замена ЛР №222 по договору	16.06.21г. 14-52	16.06.21г. 18-05
39	202	ТП-269 РУ-6кВ	Перевод ТП-269 с ф.6кВ №2 на ф.6кВ №18	17.06.21г. 01-01	17.06.21г. 01-05
40	207	ТП-194 ВЛ-0,4кВ ф.№4	Реконструкция ВЛ в рамках договора	17.06.21г. 09-00	17.06.21г. 10-16
41	201	ТП-16 РУ-6/0,4кВ	Техническое обслуживание согласно графика	17.06.21г. 09-41	17.06.21г. 11-15
42	208	ТП-116	Переключение ПБВ трансформатора из 2 в 1 положение	17.06.21г. 15-50	17.06.21г. 16-10
43	198	ВЛ-6кВ ф.№2	Установка разрядников РВО и ОПН ТП-20,116, КРН-172	17.06.21г. 14-31	17.06.21г. 17-56
44	213	ТП-158 РУ-0,4кВ 1,2 с.ш.	Перевод потребителей на ТП-158 (вр) (в рамках капитального ремонта)	18.06.21г. 09-00	18.06.21г. 17-34
45	211	ТП-82	Переключение ПБВ трансформатора (улучшение качества электрической энергии)	21.06.21г. 10-00	21.06.21г. 10-15
46	212	ТП-82а	Переключение ПБВ трансформатора (улучшение качества электрической энергии)	21.06.21г. 15-00	21.06.21г. 15-24

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
47	209	ТП-76	Переключение ПБВ трансформатора в 1 положение (улучшение качества электрической энергии)	21.06.21г. 16-30	21.06.21г. 17-03
48	216	ТП-86 тр-р	Переключение ПБВ трансформатора в 1 положение (улучшение качества электрической энергии)	22.06.21г. 10-20	22.06.21г. 10-55
49	203	ПС "Т" КРУН-3 КЛ 6кВ КРУН 3/1	Измерение напряжения несимметрии ПС "Полярник" 110кВ 1 СШ 6кВ	22.06.21г. 11-00	22.06.21г. 15-07
50	217	ТП-92 тр-р	Переключение ПБВ трансформатора в 1 положение (улучшение качества электрической энергии)	22.06.21г. 15-17	22.06.21г. 16-02
51	215	ТП-151 ВЛ 0,4кВ ф.№4	Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ	22.06.21г. 09-00	22.06.21г. 16-20
52	221	КЛ 6кВ от ТП-40 до ТП-175	Укладка КЛ в траншею (в рамках выполнения договора)	22.06.21г. 14-30	22.06.21г. 17-16
53	232	ТП-147 ВЛ-0,4кВ ф.8	Правка опоры	23.06.21г. 11-40	23.06.21г. 13-04
54	224	ТП-204 РУ-6кВ	Установка ОПН	23.06.21г. 09-33	23.06.21г. 09-49
55	219	ТП-204 Тр-р	Переключение ПБВ в 3 положение (улучшение качества электроэнергии)	23.06.21г. 10-00	23.06.21г. 11-16
56	226	ТП-131 РУ-0,4кВ	Подключение шлейфа ЩУ к шинам 0,4кВ	23.06.21г. 14-26	23.04.21г. 15-54
57	220	ТП-230 Тр-р	Переключение ПБВ трансформатора в 1 положение (улучшение качества электрической энергии)	23.06.21г. 15-16	23.06.21г. 15-35
58	204	ПС"Т" КРУН-4, РЛ- 3 КЛ-6кВ КРУН 4/2, РПЗ/2	Измерение напряжения несимметрии ПС "Полярник" 110кВ 2 с.ш.-6кВ	23.06.21г. 11-27	23.06.21г. 16-41
59	214	ТП-194 ВЛ-0,4кВ ф.№4	Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ	23.06.21г. 09-02	23.06.21г. 18-04
60	222	ТП-1 (вр) Тр-р	Переключение ПБВ трансформатора в 1 положение	24.06.21г. 15-00	24.06.21г. 15-10

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
61	233	ТП-1 РУ-0,4кВ	Замена рубильника 250А на автоматический выключатель 400А	24.06.21г. 15-00	24.06.21 16- 07
62	223	ТП-194 Тр-р	Переключение ПБВ трансформатора во 2 положение (улучшение качества электрической энергии)	24.06.21г. 15-22	24.06.21г. 15-45
63	231	ТП-81 ВЛ-0,4кВ ф.7,9	Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ	24.06.21г. 09-16	24.06.21г. 16-10
64	240	ВЛ-6кВ ф.7 КРН- 234	Установка ОПН	24.06.21г. 15-22	24.06.21г. 16-00
65	225	ВЛ-6кВ ф.7 опора №14	Замена деревянной опоры на ж/б установка дополнительной опоры (уменьшение длины пролета 73 метра)	24.06.21г. 14-00	24.06.21г. 16-41
66	242	ПС "Д" КРУН-2 яч.3.5 ф.7	АВР	24.06.21г. 16-30	24.06.21г. 18-00
67	228	ТП-117	Переключение ПБВ трансформатора (улучшение качества электрической энергии)	25.06.21г. 11-30	25.06.21г. 11-57
68	239	РП-4 РУ 6кВ	Ремонт шкафа оперативного тока	25.06.21г. 10-00	25.06.21г. 14-50
69	238	ТП-6 РУ 6/0,4кВ	Техническое обслуживание	25.06.21г. 10-35	25.06.21г. 16-19
70	235	ВЛ 6кВ ф.№41	Регулировка ЛР №188, ТП-204 РУ 6кВ регулировка ВН, замена опорного изолятора на ЛР №188	25.06.21г. 14-33	25.06.21г. 17-01
71	241	ТП-140 ВЛИ-0,4кВ ф.13	Переустановка ЩУ	28.06.21г. 09-30	28.06.21г. 11-27
72	236	ТП-147 Т-1,2	Переключение ПБВ	28.06.21г. 14-30	28.06.21г. 14-57
73	237	ТП-147 Т-1,2	Переключение ПБВ	28.06.21г. 15-11	28.06.21г. 15-45
74	244	ТП-130	Переключение ПБВ трансформатора	29.06.21г. 11-30	29.06.21г. 11-58
75	205	ПС "Т" КРУН-4, РП-3 КЛ 6кВ КРУН 4/1, РП 3/1	Измерение напряжения несимметрии ПС "Полярник" 110 кВ 3 СШ	29.06.21г. 10-48	29.06.21г. 15-17
76	250	ТП-12 ВЛ 0,4кВ ф.№3.	Замена опоры №7 (по журналу дефектов)	29.06.21г. 15-00	29.06.21г. 16-55
77	245	ТП-132	Переключение ПБВ трансформатора	29.06.21г. 16-33	29.06.21г. 16-52

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
78	251	ТП-5 РУ-6/0,4кВ	ТО по гафику	30.06.21г. 09-37	30.06.21г. 11-35
79	247	ТП-161	Переключение ПБВ трансформатора (улучшение качества электрической энергии)	30.06.21г. 11-50	30.06.21г. 12-07
80	206	ПС"Т" КРУН-3, КЛ-6кВ КРУН 3/2	Измерение напряжения несимметрии ПС "Полярник" 110кВ 4 с.ш.-6кВ	30.06.21г. 11-35	30.06.21г. 17-35
81	157	ТП РП-2, ТП-3-206	Замена светильников, ламп. Ремонт уличного освещения	01.06.21г. 09-00	30.06.21г. 24-00