Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала AO «РСК Ямала» в г. Салехард за ноябрь 2021 года:

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	567	ВЛ 6кВ ф.№6	Отключение электроэнергии для проведения АВР по восстановлению теплоснабжения объектов ул. Броднева, 3. Космодемьянской, Губкина, Матросова	01.11.21r. 09-44	01.11.21r. 22-11
2	578	ТП-84 РУ 6кВ яч. №2.3., яч.№2.4	Замена терминала защит (по журналу дефектов)	10.11.21г. 14-30	10.11.21г. 15-58
3	569	ТП-101 РУ 0,4 кВ ф.11.12	Проведение работ в ВРУ 3.Космодемьянской,56	11.11.21г. 09-30	11.11.21г. 14-30
4	576	ТП-53 РУ 6 кВ 1 с.ш.	Ремонт МВ яч.2 по ж/д	11.11.21г. 10-20	11.11.21г. 11-10
5	570	ТП-12 РУ 0,4 кВ ф.6.12.	Проведение работ в ВРУ Свердлова,39	11.11.21г. 09-14	11.11.21г. 17-00
6	580	ТП-53,138	Восстановление нормальной схемы	12.11.21г.	12.11.21г.
7	575	ТП-53 РУ 6 кВ МВ яч.2	ABP	09.11.21г. 09-00	11.11.21г. 00-30
8	571	ТП-12 РУ 0,4 кВ ф.18,24.	Проведение работ в ВРУ Свердлова,39	12.11.21г. 14-47	12.11.21г. 17-03
9	577	ТП-19	Замена трансформатора (по журналу дефектов)	12.11.21г. 14-30	12.11.21г. 16-21
10	581	ТП-85Н	Проверка СН и оперативного тока	11.11.21г. 14-30	12.11.21г. 16-14
11	568	РП-2 РУ-0,4кВ ф18	АВР КЛ-0,4кВ(Котельная №36 ввод №3)	03.11.21г. 14-00	16.11.21г. 11-55
12	586	ТП-201А	Перевод ПБВ с 3 в 5 положение (улучшение качества эл. энергии)	17.11.21г. 10-37	17.11.21г. 11-18
13	583	ТП-9 ВЛ-0,4кВ ф.15	Перенос ВЛ на вновь установленную опору (по договору)	17.11.21г. 14-46	17.11.21г. 15-15
14	591	ТП-53,138	Восстановление нормальной схемы	17.11.21г. 01-00	17.11.21г. 01-07
15	573	ТП-120 РУ 0,4 кВ ф.6.	Проведение работ в ВРУ ул. Мира,9	18.11.21г. 09-23	18.11.21г. 12-26
16	584	ТП-140 ВЛИ-0,4кВ ф.3	Замена опоры (в рамках технологического присоединения)	18.11.21г. 09-37	18.11.21г. 13-14
17	587	ТП-182 РУ-0,4кВ ф.16,34	Проведение работ в ВРУ Павлова 29а	18.11.21г. 14-35	18.11.21г. 16-37

<u>NoNo</u>	No	Наименование	Наименование работ	Дата ввода в	Дата вывода
п/п	заявки	объекта	•	ремонт	из ремонта
18	588	ВЛ 6кВ ф.№33	Подготовка рабочего места, участок от ПС "Турбинная" до ТП-140	19.11.21г. 00-00	19.11.21r. 00-03
19	574	ТП-24 РУ-0,4кВ ф.№5,23	Проведение работ в ВРУ Свердлова, 42	19.11.21г.	19.11.21г.
20	588	ВЛ-6кВ ф.№33 участок от ПС"Т" до ТП-140	Монтаж СИП по ж/б опорам, совместная подвеска (в рамках технического присоединения)	19.11.21r.	19.11.21r.
21	592	ВЛ-6кВ ф.№4 участок от РП"Ц" до ТП-106	Замена шлейфа фазы "А" на ЛР-45	19.11.21г. 10-00	19.11.21г. 11-15
22	597	ВЛ 6кВ ф.№6 КРН- 31	Замена шлейфа фазы "В" КРН-31 (термическое повреждение)	20.11.21г. 09-38	20.11.21г. 10-40
23	585	ТП-8 РУ 0,4кВ ф.13,26	Замена ТТ, приборов учета	20.11.21г. 09-43	20.11.21г. 11-04
24	594	ВЛ 6 кВ ф.№33	Подготовка рабочего места, участок от ПС "Турбинная" до ТП-140	23.11.21г. 00-00	23.11.21г. 00-01
25	593	ВЛ-6кВ ф.33 участок от ПС "Т" до ТП-140	Монтаж СИП-0,4кВ по ЖБ опорам, совместная подвеска (в рамках технологического присоединения)	23.11.21г. 14-30	23.11.21r. 17-43
26	595	ВЛ-6кВ ф№33.	Восстановление нормальной схемы, участок от ПС "Турбинная" до ТП-140.	24.11.21r. 00-00	24.11.21r. 00-03
27	598	ТП-163вр. ВЛИ- 0,4кВ ф.№4, ТП- 201 ВЛИ-0,4кВ ф.№4	Перераспределение нагрузки	24.11.21г. 09-58	24.11.21r. 12-02
28	600	ТП-46 РУ 0,4кВ ф.№12	Изменение чередования фаз ввод №2 "Лукойл"	25.11.21г. 09-36	25.11.21г. 10-18
29	602	Ф. №8 6кВ	АВР КЛ от КРН-127 до ТП-119 яч. №7	25.11.21г. 14-33	25.11.21r. 17-38
30	603	ТП-144	Восстановление нормальной схемы.		
31	163	КЛ 6 кВ от ТП-40 яч.№7 до ТП-51А яч.№10	ABP	01.06.21г. 12-00	26.11.21r. 08-15
32	579	ТП-РП-2 РУ 0,4 кВ ф.№6 ввод №1 Типография	АВР КЛ 0,4 кВ	10.11.21r. 16-15	26.11.21r. 12-30

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
33	604	ТП-153 ВЛ 0,4 кВ ф.№6	Увеличение габаритов ВЛ	26.11.21г. 15-03	26.11.21г. 15-25
34	608	ТП-188 РУ 0,4 ф.4	Замена АВ в ВРУ КНС квартал Ямальский	30.11.21г. 10-25	30.11.21г. 10-30
35	606	РП-2 РУ 0,4кВ 1 СШ	Замена рубильника ф.6	30.11.21г. 10-05	30.11.21г. 11-44
36	495	КЛ 6 кВ ф.50 участок от ТП-8 до ТП-198	Вывод в ремонт для монтажа ТП-200	04.10.21г. 10-28	30.11.21г. 16-38
37	566	ТП-РП-2 ТП-3-2063	Замена светильников, ламп. Ремонт уличного освещения	04.11.21г. 08-30	30.11.21г. 24-00