

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов  
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за Август 2021 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	ПС 35/6 "Тепловая" 1СШ-6кВ.	Техническое обслуживание электрооборудования	02.08.21 8:32	02.08.21 16:03
2	ПС 35/6 "Тепловая" 1СШ-6кВ.яч.№2,4,5,6,8.	Техническое обслуживание РЗА	02.08.21 8:32	02.08.21 16:03
3	ПС 35/6 "Тепловая" 2СШ-6кВ	Техническое обслуживание электрооборудования	03.08.21 8:59	03.08.21 17:06
4	ПС 35/6 "Тепловая" 2СШ-6кВ яч.№12,14,15,16.	Техническое устройство РЗА	03.08.21 10:05	03.08.21 11:45
5	РП-2, яч.№11	Испытание и измерение ТН -2 10кВ.	02.08.21 18:12	
6	ТП5-5 РУ-10 яч№4	Ремонт привода ВН	04.08.21 8:50	04.08.21 9:48
7	КЛ-10 кВ № X-28 от оп.№1 ВЛ-10кВ до яч.№X28 ПС 110/10 "Ханура"	Ремонт концевой муфты	05.08.21 15:28	06.08.21 10:24
8	ВЛ-10кВ №9 от ТП6 -1	Подключение вновь проложенной кабельной линии на опоре №12 направление новой ТП 6-3 яч.№6	06.08.21 10:24	06.09.21 20:10
9	РП-2, 2 СШ, Шинный мост, ТСН-2.	Техническое обслуживание электрооборудования.	09.08.21 9:12	09.08.21 17:22
10	РП-2, яч.№12,13,14,15,17,18,19.	Техническое обслуживание РЗА	09.08.21 9:12	09.08.21 17:22
11	РП-2, 1СШ-10кВ, ТСН-1	Техническое обслуживание РЗА	10.08.21 9:27	10.08.21 16:10
12	РП-2, яч.№3,4,5,6,7,9.	Техническое обслуживание РЗА	10.08.21 9:27	10.08.21 16:10
13	КЛ-10 кВ № X-28 от оп.№1 ВЛ-10кВ до яч.№X28 ПС 110/10 "Ханура"	Высоковольтные испытания.	10.08.21 11:42	10.08.21 12:22
14	ПС 110/10/ "Ханура" яч.№ X-28	Отсоединение жил кабеля.	10.08.21 0:00	02.09.21 18:18
15	РП-3, 1 СШ, Шинный мост, ТСН-1.	Техническое обслуживание электрооборудования.	11.08.21 8:59	11.08.21 16:59
16	КЛ-10кВ ТП8-1 яч№2 до ТП8-2 яч№6	Монтаж концевых муфт вновь проложенных кабельных линий	11.08.21 10:55	11.08.21 17:30
17	РП-3, 2 СШ-10кВ, ТСН-2.	Техническое обслуживание электрооборудования.	12.08.21 9:33	12.08.21 16:40
18	ВЛ-10кВ №К-06 от ПС 35/10 "Константиновская"	Замена линейного разъединителя на опоре №74/1. Замена опор №74/2 и 74/3.	14.08.21 9:40	14.08.21 9:40
19	ТП 6-3 (старая) 2СШ-0,4кВ, рубильники №9,10,11.	Отсоединение жил кабеля.	14.08.21 11:50	14.08.21 12:46
20	ТП 6-3 (новая) 2СШ-0,4кВ, рубильники №4,8,16.	Присоединение жил кабеля.	14.08.21 12:52	14.08.21 17:23
21	ТП 6-3 (старая) 1СШ-0,4кВ	Отсоединение жил кабельных линий от рубильников №14,10,17,19,20	15.08.21 10:55	15.08.21 11:57
22	ТП 6-3 (новая) 1СШ-0,4кВ	Присоединение жил кабельных линий к рубильникам №11,15,19,23	15.08.21 12:12	15.08.21 22:12
23	ТП 6-3 (новая) РУ-0,4кВ Р6№12	Присоединение жил кабеля.	15.08.21 22:17	15.08.21 23:04
24	ПС 35/6 "Алевтина" 1СШ-6кВ.	Техническое обслуживание электрооборудования.	16.08.21 10:37	16.08.21 17:44
25	ПС 35/6 "Алевтина" 1СШ-35кВ. ЛР-1, ВВ-Т1, СР-1, Т-1.	Техническое обслуживание электрооборудования.	17.08.21 9:37	17.08.21 17:50
26	ПС 35/6 "Алевтина" 1СШ-35кВ. ВВ-Т-1	Техническое обслуживание РЗА	17.08.21 9:37	17.08.21 17:50
27	ВЛ-0.4кВ №9 от ТП 2-2	отключение ж/д 13 по ул. Губкина	17.08.21 10:27	17.08.21 10:57
28	ВЛ-0.4кВ №8 от ТП 4-2	отключение ж/д 5 по ул. Строителей	17.08.21 9:16	17.08.21 9:43

29	ПС 35/6 Алевтина 2СШ-35кВ,Т-2,ЗРУ-6кВ	Текущий ремонт электрооборудования. ,ТО устройств РЗА	18.08.21 10:37	18.08.21 17:26
30	ПС 35/6 Алевтина 2СШ-35кВ,Т-2	Текущий ремонт. Техническое обслуживание устройств РЗА	19.08.21 9:25	19.08.21 15:41
31	РТП-4, 2СШ-10кВ , ТСН-2	Техническое обслуживание электрооборудования.	20.08.21 11:03	20.08.21 15:37
32	РТП-4, яч.№10,11,12,15,16.	Текущий ремонт электрооборудования. Техническое обслуживание устройств РЗА	20.08.21 11:03	20.08.21 15:37
33	РТП-4, 2СШ-0,4кВ , ТСН-2	Техническое обслуживание электрооборудования.	20.08.21 14:32	20.08.2021 15::46
34	ТП 5-6 1СШ-10кВ,яч№1,№2.	Ремонт привода ВН	20.08.21 16:02	20.08.21 17:13
35	ВЛ-10кВ №5 от "РП-1"	Капитальный ремонт ВЛ	23.08.21 9:05	23.08.21 17:36
36	КЛ-10кВ №1 от ТП 3-9 до яч №1 ТП 3-10	в/в испытание	23.08.21 9:45	23.08.21 17:18
37	ПС 35/6 Тепловая 2СШ-35кВ,Т-2,ТСН-2	Техническое обслуживание электрооборудования.	24.08.21 10:22	24.08.21 17:10
38	ПС "Константиновская" 2СШ-35кВ,Т-2,ТСН-2	Техническое обслуживание электрооборудования.	25.08.21 8:58	25.08.21 17:33
39	ВЛ-0.4кВ №4 от ТП 6-4	Демонтаж жил КЛ с опоры	25.08.21 9:18	25.08.21 9:40
40	КЛ-10кВ №7 от ТП 3-9 до яч №7 ТП 3-10	Высоковольтные испытания.	25.08.21 11:38	25.08.21 14:00
41	ПС 35/10 "Константиновская" 2СШ-10кВ с присоединениями.	Техническое обслуживание электрооборудования.	26.08.21 11:24	26.08.21 17:01
42	ПС "Константиновская" 2СШ-10кВ с присоединениями.	Техническое обслуживание РЗА	26.08.21 11:24	26.08.21 17:01
43	РТП-4, 1СШ-0,4кВ, Т-1	Техническое обслуживание электрооборудования.	27.08.21 9:40	27.08.21 11:36
44	РТП-4, 1СШ-10кВ, Т-1	Техническое обслуживание электрооборудования.	27.08.21 14:16	27.08.21 20:51
45	ПС "Константиновская" 1СШ-35кВ,Т-1,ТСН-1	Техническое обслуживание электрооборудования.	30.08.21 9:28	30.08.21 17:19
46	ПС 110/10/10 "Ханупа" яч.№ X-28	Присоединение жил кабеля.	30.08.21 11:20	02.09.21 18:18
47	ВЛ-0.4кВ №10 от ТП 5-1	Демонтаж наброса на опоре № 5/1	30.08.21 9:37	30.08.21 10:03
48	ПС "Константиновская" 1СШ-35кВ,Т-1,ТСН-1	Техническое обслуживание РЗА	30.08.21 9:28	30.08.21 17:19
49	ПС "Константиновская" 1СШ-10кВ с присоединениями.	Техническое обслуживание электрооборудования.	31.08.21 10:30	31.08.21 17:11