

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за ноябрь 2021 г.**

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
|------------------|----------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 1 | КЛ-10кВ №Х-24 ПС Ханупа до оп.№1 | ремонт КЛ | 09.11.21 8:54 | 10.11.21 21:04 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ №6 от ТП 2-3 | Для безопасного ведения работ | 10.11.21 8:40 | 10.11.21 11:00 |
| 3 | ВЛ-10кВ №Х-24 от ПС 110 Ханупа | Для В/В КЛ-10кВ от оп.№1 до яч.Х-24 ПС Ханупа | 10.11.21 14:34 | 10.11.21 15:46 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ №16 от ТП 4-1 | Для отсоединения проводов от оп.№6 в сторону ж/д 24 ул.Комсомольская | 10.11.21 15:36 | 10.11.21 16:09 |
| 5 | КЛ-10кВ №-13 от РП-4 | Отыскание места повреждения КЛ-10кВ | 12.11.21 9:28 | 16.11.21 9:30 |
| 6 | КЛ-10кВ №-13 от РП-4 | Раскопка места повреждения и ремонт КЛ-10кВ | 12.11.21 11:02 | 16.11.21 9:30 |
| 7 | ТП 1-4, 1СШ-0,4кВ, Т-1 | ТО электрооборудования. | 17.11.21 14:14 | 17.11.21 15:29 |
| 8 | КЛ-0,4кВ №8 от ТП 1-2 | Для безопасного ведения работ | 17.11.21 14:25 | 17.11.21 15:39 |
| 9 | ВЛ-10кВ №Х-24 от ПС 110 Ханупа | Для присоединения шлейфовот оп. № 5/1 на оп. №5 | 18.11.21 9:27 | 18.11.21 11:15 |
| 10 | ТП-46, 1СШ-0,4кВ | Для безопасного производства работ по монтажу т.т. На руб.№3 | 19.11.21 9:17 | 19.11.21 11:11 |
| 11 | ТП-46, 2СШ-0,4кВ | Для безопасного производства работ по монтажу приборов учета руб.№12 | 19.11.21 14:37 | 19.11.21 15:40 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 72 | Демонтаж проводов ВЛ, монтаж СИП | 24.11.21 9:03 | 26.11.21 16:46 |
| 13 | ПС"Тепловая" яч.№14 | Для безопасного производства работ по ремонту КЛ- 6кВ(резерв) | 26.11.21 9:19 | 26.11.21 15:44 |