

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за декабрь 2021 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	КЛ-10кВ №18 от РП-2 до ТП 7-1 яч№5	Отыскание места повреждения и ремонта КЛ.	01.12.21 9:39	03.12.21 16:39
2	КЛ-10кВ №5 от ТП 1-1 до ТП 1-4 яч№6	Ремонт концевой заделки на ТП 1-1 РУ-10кВ яч№5	03.12.21 14:55	03.12.21 15:48
3	ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 3-1	Отсоединение питающей КЛ на оп№4 в сторону ж/д Нефтяников 63	08.12.21 14:39	08.12.21 15:08
4	ВЛ-0,4кВ №10 от ТП 1-4	подключение РЩ на оп.№4	09.12.21 8:49	09.12.21 11:05
5	РЩ 0,4кВ, маг. "Океан" от ТП 11-1, руб №16	Замена АВ ввода В ШУУО	17.12.21 8:10	17.12.21 9:08
6	РЩ 0,4кВ №1-1, руб. Ввода от ТП 57, Ф №9	Отсоединение питающей КЛ 0,4кВ №9 от РЩ1-1 до ВРУ-0,4кВ склада №11	17.12.21 14:25	17.12.21 15:15
7	ТП 5-5 Т-2	Безопасное производство работ по устранению нагрева на АВ ввода №2	23.12.21 14:45	23.12.21 16:11
8	ТП2-5 РУ-0.4кВ АВ №10	устрнение нагрева на ТТ	24.12.21 14:53	24.12.21 15:48
9	ВЛ-10кВ №Х-410 с ПС "Ханура"	Ремонт РЛНД на оп.№31	27.12.21 9:35	27.12.21 11:03
10	ТП 3-4 Т-1	устрнение нагрева на шпильке 0,4кВ фВ	28.12.21 14:41	28.12.21 15:22
11	ТП 3-4 1СШ-0,4кВ	Безопасное производство работ по устранению нагрева на Р6 №15	28.12.21 14:41	28.12.21 15:22
12	ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-1	очистка проводов ВЛ от наледи	29.12.21 8:45	29.12.21 9:57
13	ТП 4-1, 2СШ-0.4кВ .	для безопасного производства работ на Р6.№2	29.12.21 14:34	29.12.21 15:37
14	ТП 3-3 1СШ-0,4кВ	для безопасного производства работ на Р6.№13	30.12.21 9:37	30.12.21 10:13
15	ТП 11-2 Т-1 и 1СШ-0,4кВ	для безопасного производства работ на ШР №1	30.12.21 10:35	30.12.21 11:16
16	ТП 12-3 Т-1 и 1СШ-0,4кВ	для безопасного производства работ на ШР №1	30.12.21 14:36	30.12.21 15:25
17	ТП 3-3 Т-2	для безопасного производства работ,замена АВ ввода №2	30.12.21 18:38	30.12.21 20:20
18	ТП 11-2 Т-2	для безопасного производства работ,замена ТР №2	31.12.21 18:57	01.01.22 6:49