

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала
АО «РСК Ямала» в г. Салехард за ноябрь 2022 года:**

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	495	ВЛ-6кВ ф. Т 1.8(49)	Отключение ТП-122	01.11.22г. 09-00	01.11.22г. 09-45
2	515	ТП-192 РУ-6кВ яч.14	Замена терминала защит	01.11.22г. 09-31	01.11.22г. 14-41
3	496	ПС "Т" КРУН-3 ф. Т 2.4(17)	Подключение ТП-163А новая, в рамках реконструкции	01.11.22г. 14-01	01.11.22г. 15-48
4	516	ТП-126 РУ-6кВ 2 с.ш., СМВ яч.8	Замена масломерных стекл, доливка масла в баки МВ яч.№8,20	02.11.22г. 09-40	02.11.22г. 10-15
5	512	ТП-126 РУ-6кВ яч.20	Монтаж терминала защит	01.11.22г. 10-24	02.11.22г. 21-54
6	497	ТП-293 ВЛИ 0,4 кВ ф.№1	Деление фидера	02.11.22г. 09-10	03.11.22г. 09-00
7	514	ТП-100 РУ 0,4 кВ 1 с.ш.	Подключение ЩЦ в рамках тех. присоединения	03.11.22г. 15-00	03.11.22г. 15-58
8	517	ТП-85 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	Демонтаж, монтаж КЛ- 0,4кВ на КНС (в рамках договора с АО"СЭ")	07.11.22г. 10-01	07.11.22г. 11-30
9	518	ТП-85 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	Демонтаж, монтаж КЛ- 0,4кВ на КНС (в рамках договора с АО"СЭ")	07.11.22г. 11-30	07.11.22г. 11-49
10	519	ВЛ-6кВ ф. Т 4.3	Перевод нагрузки, подготовка рабочего места	08.11.22г. 00-00	08.11.22г. 00-01
11	528	ВЛ 6 кВ ф.Д 3.5(7)	АВР	08.11.22г. 09-46	08.11.22г. 10-14
12	521	ВЛ 6 кВ ф.Т 4.3., опора №29(33)	Подключение ТП-227	08.11.22г. 09-00	08.11.22г. 11-32
13	526	КЛ 6 кВ ф.№5.2.4 участок от ТП-159 до ТП-96	АВР	05.11.22г. 10-18	08.11.22г. 11-33
14	527	ПС "Т" КРУН-4	Ремонт ШУОТ	07.11.22г. 10-00	08.11.22г. 16-30
15	501	ТП-38 РУ-0,4кВ ф.№12 "Школа №2 ввод №2"	Замена АВ в ВРУ здания	28.10.22г. 09-50	08.11.22г. 21-05
16	522	ТП-141 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	Перевод нагрузки, подготовка рабочего места	08.11.22г. 23-40	08.11.22г. 23-42
17	520	ВЛ-6кВ ф.Т 4.3	Восстановление нормальной схемы	08.11.22г. 23-00	08.11.22г. 23-05
18	530	ВЛ-6кВ ф. 2.2.2	Перевод нагрузки	09.11.22г. 00-00	09.11.22г. 00-20

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
19	529	ТП-166 РУ 6кВ яч.12	Замена терминала защит	09.11.22г. 10-05	09.11.22г. 17-47
20	498	ПС "Т" КРУН-3 ф. Т 2.4(17)	Перемещение ТП-270 на временное основание	09.11.22г. 09-07	09.11.22г. 11-40
21	532	ТП-76	Перевод ПБВ трансформатора, для улучшения качества электроэнергии	09.11.22г. 14-50	09.11.22г. 15-08
22	523	ТП-141 РУ 0,4 кВ 1 с.ш	Восстановление нормальной схемы	10.11.22г. 00-00	10.11.22г. 00-04
23	536	ТП-293 РУ-6/0,4кВ	Перевод ПБВ тр-ра (улучшение качества эл. энергии)	10.11.22г. 10-39	10.11.22г. 10-54
24	499	ПС "Т" КРУН-3 ф. Т 2.4(17)	Монтаж новой ТП-270 на новую площадку.	10.11.22г. 14-00	10.11.22г. 15-33
25	537	ТП-165 РУ-6кВ яч.7 СВВ	Замена терминала защит, (с отключением СР-1 яч.7, СР-2 яч.8)	11.11.22г. 09-30	11.11.22г. 10-05
26	500	ПС "Т" КРУН-3 я. 2.4 (17)	Подключение новой ТП-270	11.11.22г. 14-05	11.11.22г. 17-34
27	534	ТП-101 РУ 0,4кВ ф.№1	Замена ПУ, ТТ в ВРУ ул. 3. Космодемьянской 58	14.11.22г. 09-58	14.11.22г. 12-53
28	535	ТП-188 РУ 0,4кВ ф.15	Замена ПУ, ТТ в ВРУ ул. 3. Космодемьянской 65		
29	538	ТП-188 РУ 0,4кВ ф.30	Замена ПУ, ТТ в ВРУ ул. 3. Космодемьянской 65		
30	533	ТП-163А(вр), ТП-163А(нов)	Перевод потребителей с ТП-163А(вр) на ТП-163А(нов)	14.11.22г. 09-35	14.11.22г. 17-35
31	531	ТП-38 РУ-0,4кВ ф.№5 "Школа №2 ввод №1"	Замена АВ в ВРУ здания	08.11.22г. 21-05	14.11.22г. 22-00
32	546	ВЛ-6кВ ф.№Д 3.5(7) участок от ЛР-106 до ТП-2 (вр)	Подключение ТП-4(временная) по распоряжению №2086.	15.11.22г. 09-30	15.11.22г. 11-08
33	551	ВЛ-6кВ ф. д 3.6(12/1)	Подключение ТП-709	16.11.22г. 15-00	16.11.22г. 17-27
34	552	ВЛ-6кВ ф.Д 3.6	Установка ТТ и ПУ	17.11.22г. 14-38	17.11.22г. 16-13
35	568	ТП-57 РУ-6/0,4кВ	Для безопасного монтажа СИП-0,4кВ ф.№3	17.11.22г. 09-37	17.11.22г. 10-17
36	548	ТП-57 ВЛ-0,4кВ ф.№3	Перевод потребителей на вновь смонтированный СИП	17.11.22г. 09-37	17.11.22г. 12-37
37	561	ТП-189 ВЛ 0,4 кВ ф.21.	Перевод потребителей на ВЛИ 0,4кВ.	18.11.22г. 09-07	18.11.22г. 10-36

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
38	539	ВЛ 6 кВ ф. Т 1.8(49)	Отключение ТП-201(вр), для демонтажа	18.11.22г. 09-00	18.11.22г. 12-20
39	547	ВЛ 35 кВ Северное-Сияние Турбинная-2	Вывод из работы ДЗЛ для ТО	14.11.22г. 10-27	18.11.22г. 15-53
40	554	ТП-109 РУ 0,4 кВ ф.№4.	Замена ПУ, ТТ в ВРУ ул. Республики,56	18.11.22г. 14-30	18.11.22г. 17-01
41	540	ТП-163 (нов) РУ 0,4 кВ.	Перенос ВЛИ 0,4 кВ на новую опору №1.	18.11.22г. 14-00	18.11.22г. 17-57
42	555	ТП-158 РУ-0,4кВ ф.6	Замена ПУ, ТТ в ВРУ ул. Арктическая 10	21.11.22г. 09-16	21.11.22г. 11-20
43	569	ТП-707 ВЛИ-0,4кВ ф.2, ТП- 706 ВЛИ-0,4кВ ф.3, ТП-709 РУ-0,4кВ	Разделение и переключение фидеров на ТП-709	21.11.22г. 14-40	21.11.22г. 16-55
44	556	ТП-158 РУ-0,4кВ ф.24	Замена ПУ, ТТ в ВРУ ул. Арктическая 10	21.11.22г. 14-32	21.11.22г. 16-20
45	564	ТП-119	Перевод ТП-119 на ф5.4.2(Ф18) подготовка рабочего места.	22.11.22г. 00-37	22.11.22г. 00-42
46	563	ТП-144	Перевод ТП-144 на Ф5.2.4(Ф37) подготовка рабочего места	22.11.22г. 01-15	22.11.22г. 01-16
47	542	ТП-270,270(нов).	Перевод потребителей с ТП-270 на ТП-270(Нов).	22.11.22г. 00-00	22.11.22г. 01-32
48	566	ТП-119	Перевод ТП-116, восстановление нормальной схемы	23.11.22г. 00-38	23.11.22г. 00-40
49	565	ТП-144	Перевод ТП-144, восстановление нормальной схемы	23.11.22г. 01-03	23.11.22г. 01-10
50	545	ВЛ-6кВ ф. Т 2.4(17)	Отключение для демонтажа ТП-270(вр), ТП-163(вр), ТП-119а	23.11.22г. 00-05	23.11.23г. 01-32
51	559	ТП-65 РУ 0,4 кВ ф.№2	Замена ПУ, ТТ в ВРУ ул.Чкалова,8	23.11.22г. 09-04	23.11.22г. 11-20
52	571	ТП-44 ВЛ 0,4кВ ф.2	Переподключение потребителей	24.11.22г. 09-00	24.11.22г. 10-17
53	572	ТП-140 ВЛ 0,4кВ ф.11	Переподключение потребителей	24.11.22г. 10-32	24.11.22г. 12-01
54	570	ТП-159 ВЛ 0,4кВ ф.3	Установка опор	24.11.22г. 14-00	24.11.22г. 17-05
55	573	ТП-90 ВЛ-0,4кВ ф№1.	Перевод потребителей на вновь смонтированную ВЛИ.	25.11.22г. 09-00	25.11.22г. 11-50
56	575	ВЛ-6 кВ ф5.4.7(6) участок от ТП-142 до ТП-85(н), 85а,85.	Подключение ТП-6(вр) на опоре 11.21, по распоряжению 2186 ТП/Э.	25.11.22г. 09-30	25.11.22г. 11-00

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
57	576	ВЛ-6кВ фД3.5(7) участок от ЛР-106 до ТП-1 с кратковременными отключениями ф Д 3.5.	Подключение ТП-5(вр) на опоре 1.51 по распоряжению 2240/ТП/ЭС.	25.11.22г. 14-30	25.11.22г. 17-52
58	560	ВЛ-35кВ Северное Сияние Дизельная-1.	Вывод из работы ДЗЛ для ТО.	21.11.22г. 09-15	25.11.22г. 14-38
59	577	ВЛ 6 кВ ф. Т 1.3(14) участок от ТП-192 до ТП-206	Подключение ТП-94(вр)	28.11.22г. 09-00	28.11.22г. 10-45
60	579	ВЛ 6 кВ ф. Д 6.4(1)	Регулировка ЛР №120. Включение ТП-154	28.11.22г. 10-00	28.11.22г. 12-00
61	574	ВЛ 6 кВ ф. Д 3.6 участок от ЯКНО-245 до ТП-703	Врезка вновь построенной ВЛИ 6 кВ к ТП-722(нов) на опоре №17.25.9.	28.11.22г. 14-30	28.11.22г. 16-41
62	580	ТП-159 РУ-0,4кВ ф№2.	Монтаж СИП, перевод потребителей.	30.11.22г. 09-07	30.11.22г. 18-26