

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала
АО «РСК Ямала» в г. Салехард за декабрь 2022 года:**

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	581	ТП-140 РУ-0,4кВ ф.№8,13	Перевод потребителей на ТП-227	01.12.22г. 09-05	01.12.22г. 12-30
2	588	ТП-144 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	Перевод потребителей на ТП-144 временная	01.12.22г.	01.12.22г.
3	589	ТП-144 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	Перевод потребителей на ТП-144 временная	01.12.22г.	01.12.22г.
4	583	ИП-126,126 А,Б,В, РУ 6/0,4 кВ	Опробование АДГ под нагрузкой по графику	02.12.22г. 09-30	02.12.22г. 11-00
5	525	КЛ 6 кВ ф.2.2.2 участок от ТП-155а до ТП-78	АВР	04.11.22г. 14-45	02.12.22г. 11-38
6	584	ВЛ 6 кВ ф.Т 1.3(14) участок от ТП-192 до ТП-206	Подключение ТП-94(вр)	02.12.22г. 14-04	02.12.22г. 14-52
7	585	ТП-94 РУ 0,4 кВ.	Перевод потребителей на ТП-94 (вр)	02.12.22г. 15-04	02.12.22г. 17-45
8	591	ТП-100 РУ 0,4 кВ 1 с.ш.	Заводка и подключение КЛ вместо СИП ф.1,6	02.12.22г. 15-00	02.12.22г. 17-50
9	592	КЛ 6кВ ф.№2.2.2	Восстановление нормальной схемы	05.12.22г. 00-00	05.12.22г. 00-10
10	594	ТП-276 РУ-0,4 ф.№8	Перевод потребителей на ТП-227	05.12.22г. 16-00	05.12.22г. 16-17
11	593	ТП-140 РУ-0,4кВ ф.№2,6,8,13	Перевод потребителей на ТП-227	05.12.22г. 09-00	05.12.22г. 15-52
12	590	ВЛЗ-6кВ ф.Д 3.6 участок от ЯКНО-251, ЯКНО-245	Подключение ВЛЗ-6кВ на ТП-702,721	05.12.22г. 09-33	05.12.22г. 12-05
13	595	ТП-159 РУ 0,4 кВ ф.3	Монтаж СИП, перевод потребителей	06.12.22г. 09-31	06.12.22г. 15-15
14	598	ТП-705(вр) ВЛИ 0,4 кВ ф.№2	Разделение фидера и подключение на ф.№6 ТП-705(вр)	06.12.22г. 14-32	06.12.22г. 15-47
15	597	ТП-107 РУ 0,4кВ ф.№26	Замена приборов учета и ТТ	07.12.22г. 09-15	07.12.22г. 12-35
16	596	ТП-94	Замена трансформатора	02.12.22г. 18-00	07.12.22г. 18-01
17	600	ВЛ-6кВ Ф Т2.2(16).	Замена проводов АС на ВЛИ от КРН-162 до ТП-62. В рамках капитального ремонта.	08.12.22г.	08.12.22г.
18	602	ТП-703 РУ-0,4кВ ф5	Перевод потребителей на ТП-721.	08.12.22г.	08.12.22г.
19	599	ТП-100 РУ-0,4кВ 2сш,Т-2	Заводка и подключение второй ВЛИ для электроснабжения площадки СОК "Геолог"	08.12.22г. 09-33	08.12.22г. 11-35

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
20	601	ВЛ 6кВ ф. Т1.8(49)	ТП-122 установка кабельной перемычки между Т-1, Т-2	09.12.22г. 00-00	09.12.22г. 01-05
21	603	ТП-94 (вр.) РУ-0,4кВ	Перевод потребителей на ТП-94	09.12.22г. 09-20	09.12.22г. 12-35
22	604	ТП-94 тр-р	Подача напряжения на х/х	07.12.22г. 18-01	09.12.22г. 12-35
23	605	ТП-122 Т-2	Подача напряжения на х/х	09.12.22г. 01-16	09.12.22г. 15-30
24	609	ТП-175 ВЛИ 0,4кВ ф2	Демонтаж ВЛИ с торговых павильонов "Ямальской ярмарки"	12.12.22г. 09-37	12.12.22г. 11-05
25	607	ТП-703 ВЛИ-0,4кВ ф5	Перевод потребителей на ТП-721; тех. решение	12.12.22г. 15-00	12.12.22г. 16-20
26	612	ТП-217 РУ 6 кВ Тр-р №2	Вывод в ремонт, демонтаж	14.12.22г. 09-00	14.12.22г. 12-14
27	614	ТП-78 РУ 0,4кВ ф.№17	Переопрессовка СИП фазы "С"	15.12.22г. 10-03	15.12.22г. 10-17
28	608	ТП-136 ВЛ 0,4кВ ф.№12	Работы по замене провода ВЛ 6кВ на СИП- 3 участок от ТП-62 до КРН-162	15.12.22г. 09-05	15.12.22г. 15-54
29	615	ТП-705(вр)ВЛИ-0,4кВф №1,2; ТП-705 ВЛИ-0,4кВ ф№4	Переключение части фидеров на ТП-720 (на отх. фидера №1,2,3)	16.12.22г. 09-26	16.12.22г. 11-34
30	611	ТП-94(вр)	Отключение от ВЛ-6кВ ф Т 1.3, участок от ТП- 192 до ТП-206	16.12.22г. 09-02	16.12.22г. 09-35
31	610	ТП-5 РУ-0,4кВ ф№10	Перенос ВЛИ на вновь установленные опоры	16.12.22г. 10-02	16.12.22г. 15-19
32	606	ТП-29 РУ-0,4кВ ф№7	Замена трансформаторов тока. ОДЩУ ул. Мира,9.	16.12.22г. 14-30	16.12.22г. 17-11
33	471	ТП-60 ТР-Р №2	АВР (по результатам ППР)	19.10.22г. 11-30	16.12.22г. 16-15
34	613	ТП-171 РУ-0,4кВ	Опробование АДГ под нагрузкой по графику	17.12.22г. 10-10	17.12.22г. 10-46
35	617	ТП-702 ВЛИ 0,4кВ ф.3,ф4, ТП-722	Перевод части потребителей на ТП-722	19.12.22г. 09-48	19.12.22г. 11-47
36	618	ТП-137 РУ-0,4кВ ф№8	Заводка и подключение ЩУ, согласно ТУ№2375	20.12.22г. 09-33	20.12.22г. 10-32
37	616	ТП-145	Опробование АДГ под нагрузкой согласно графика	20.12.22г. 15-03	20.12.22г. 15-22
38	600	ВЛ 6кВ Ф Т 2.2(16)	Замена провода АС на ВЛИ от КРН-162 до ТП- 62. В рамках капитального ремонта.	08.12.22г. 09-26	20.12.22г. 17-40

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
39	622	ТП-60 РУ 0,4кВ 2 СШ	Восстановление нормальной схемы 2СШ 0,4кВ	20.12.22г. 00-00	20.12.22г. 00-09
40	623	ТП-53 РУ-0,4кВ ф.6	Замена шлейфа фазы "С" по ж/д	21.12.22г. 10-00	21.12.22г. 12-00
41	619	ТП-84 РУ-6кВ яч. 2.3 КЛ- 6кВ от ТП-84 до ТП-186	Закрепление КЛ-6кВ и регулировка ЛР	21.12.22г. 09-50	21.12.22г. 15-16
42	621	ТП-9 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	заводка и подключение СИП на ф.12	21.12.22г. 15-00	21.12.22г. 16-03
43	625	ТП-67 ВЛИ 0,4 кВ ф.№8.	Замена ЩУ ул.Ямальская,19Б	23.12.22г. 10-10	23.12.22г. 11-28
44	624	ТП-221 Т-1,2	Переключение ПБВ	23.12.22г. 10-40	23.12.22г. 11-39
45	626	ТП-76 ВЛИ 0,4 кВ ф.№3	Установка ЩУ	23.12.22г. 15-00	23.12.22г. 15-55
46	628	ТП-144 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	Перевод потребителей ф. 6,7,8,9,12 на ТП-144 (врем)	26.12.22г. 09-38	26.12.22г. 18-00
47	627	ТП-144 РУ-6кВ 1 с.ш.	Регулировка ВН яч.1	26.12.22г. 10-30	26.12.22г. 18-08
48	629	ТП-164 РУ-0,4кВ ф.№1	Монтаж нового вводного щита в здании стационара туберкулезного диспансера	27.12.22г. 09-00	27.12.22г. 14-20
49	630	ТП-144 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	Перевод фидеров 2,3,4,5 согласно техническому решению	27.12.22г. 09-37	27.12.22г. 15-57
50	631	ТП-144	Опробование АДГ	27.12.22г. 15-51	27.12.22г. 16-03
51	632	ТП-144 РУ 0,4кВ ф. 7,12	Перевод потребителей на ТП-144 (вр)	28.12.22г. 14-57	28.12.22г. 18-07
52	633	ТП-72 ВЛ-0,4кВ ф16	Перераспределение нагрузки по фазам, для улучшения качества эл. энергии ул. Горького,18	29.12.22г. 10-20	29.12.22г. 10-53
53	634	ТП-60 РУ-0,4кВ яч3 ф26,27	Заводка и подключение СИП к ф27 замена трансформатора тока в рамках выполнения ТУ№2380	29.12.22г. 14-40	29.12.22г. 16-55
54	587	ТП-РП-2, ТП-3-206	Замена светильников, ламп, ремонт уличного освещения	01.12.22г. 00-00	31.12.22г. 23-54