

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за март 2022 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	ТП 1	Очистка крыши ТП от снега	01.03.22 9:05	01.03.22 11:22
2	ТП 2	Очистка крыши ТП от снега	01.03.22 14:40	01.03.22 15:38
3	ВЛ-10кВ №5 от ТП 1-4	Замена РЛНД-10/400 на оп№6	01.03.22 18:37	01.03.22 22:30
3	КЛ-10кВ №7 от РП 2	Ремонт концевой заделки	02.03.22 9:22	02.03.22 9:54
4	ТП 1-5	Очистка крыши ТП от снега	03.03.22 9:26	03.03.22 10:36
5	ВЛ-10кВ №5 от ПС Крнстантиновская до оп№12	Замена шлейфов на оп№11	04.03.22 8:51	04.03.22 14:20
6	ТП 1-2	Очистка крыши ТП от снега	04.03.22 9:10	04.03.22 9:39
7	ВЛ-6кВ №7 от ПС Алевтина.	Замена РЛНД на оп№13	10.03.22 14:40	10.03.22 16:18
8	ТП 6-1 РУ-10кВ 2 СШ	Ремонт ВН яч.№9,№10.	11.03.22 10:59	11.03.22 16:22
9	ВЛ-10кВ №9 ТП 6-1	Замена оп№2	11.03.22 10:59	11.03.22 16:22
10	ВЛ-10кВ №Х-24	отсоединение КЛ на оп.№5-1	14.03.22 12:56	14.03.22 14:14
11	ПП-3	Замена АВ-0,4кВ в шкафу управления	15.03.22 9:19	15.03.22 10:26
12	ТП 3-3 РУ-10кВ 2 СШ	ТО эл.оборудования.	16.03.22 9:13	16.03.22 11:17
13	ТП 3-3 РУ-10кВ 2 СШ	в/в испытания эл.оборудования	16.03.22 10:27	16.03.22 11:17
14	ТП 3-3 камера Т-2	в/в испытания и измерения обмоток Т-2	16.03.22 9:13	16.03.22 15:47
15	ТП 8-2 РУ-10кВ 2 СШ, Т-2	Устранение коронации на сш, испытания и измерения Т	17.03.22 9:14	17.03.22 15:46
16	ВЛ-10кВ К-18	Участок от оп.№28 до оп.№28/7 для ремонта РЛНД	23.03.22 14:48	23.03.22 16:34
17	ПС Тепловая 1СШ=10кВ	Ремрнт эл.оборудования	29.03.22 9:28	29.03.22 21:04