

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за август 2022 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	ВЛИ-10кВ №Х-36	Техническое обслуживание электрооборудования.	01.08.22 14:46	01.08.22 18:27
2	ТП-72	Для подключения овощехранилищ №7,8.	01.08.22 9:05	01.08.22 12:18
3	ТП-77	Техническое обслуживание электрооборудования.	01.08.22 14:45	01.08.22 18:27
4	ТП-14	Техническое обслуживание электрооборудования.	02.08.22 9:46	02.08.22 11:07
5	ТП-17	Техническое обслуживание электрооборудования.	02.08.22 15:40	02.08.22 17:14
6	ВЛ-10кВ №К-18 от оп.№43 до ТП-57	для ремонта пролета №55-№57	02.08.22 8:50	02.08.22 12:38
7	КЛ-10кВ № 9 от РП-1 до ТП1-1 яч№ 6	для выноса КЛ	02.08.22 14:12	03.08.22 17:15
8	ТП 5-3 1СШ-0,4кВ, Т-1	Ремонт эл.оборудования	03.08.22 9:00	03.08.22 11:05
9	ТП 5-3 1СШ-10кВ, Т-1	Ремонт эл.оборудования	03.08.22 14:26	03.08.22 16:30
10	ТП 5-3 2СШ-10кВ, Т-2	Ремонт эл.оборудования	04.08.22 8:35	04.08.22 11:43
11	ТП 5-3 2СШ-0,4кВ, Т-2	Ремонт эл.оборудования	04.08.22 14:39	03.08.22 16:18
12	ТП-92	Ремонт эл.оборудования	05.08.22 8:46	05.08.22 11:08
13	КЛ-0,4кВ №9,№6 от ТП 12-1 до ВРУ-0,4кВ здания Церкви	для выноса КЛ	07.08.22 11:52	07.08.22 18:31
14	ТП 6-7 1СШ-0,4кВ, Т-1	Ремонт эл.оборудования	08.08.22 8:38	10.08.22 16:18
15	ВЛ-10кВ №К-17 от п/с Константиновская оп 28,28/1	Техническое обслуживание электрооборудования.	08.08.22 9:47	08.08.22 16:12
16	ТП 6-1, 1СШ-0.4кВ	Для безопасного присоединения КЛ-0.4кВ и ремонта АВ вввода№1.	09.08.22 9:10	09.08.22 11:43
17	КЛ-0,4кВ №10 от ТП 6-1 до ВРУ-0,4кВ ж/д ул.Ленина 8 .	Для безопасного выполнения работ по присоединения КЛ-0.4кВ №17 к РБ.	09.08.22 9:05	09.08.22 11:56
18	ТП-41	Замена трансформаторов тока на вводе-0.4кВ.	09.08.22 10:09	09.08.22 12:20
19	ТП 7-1 1СШ-0,4кВ, Т-1	Ремонт эл.оборудования	10.08.22 10:14	10.08.22 11:38
20	ТП 7-1 1СШ-10кВ, Т-1	Ремонт эл.оборудования	10.08.22 14:33	10.08.22 16:57
21	ВЛ-10кВ №Х-110	Ремонт эл.оборудования	10.08.22 9:11	10.08.22 15:11
22	КЛ-10кВ № 3 от РП-1 до ТП 2-1 яч№ 6	для выноса КЛ	11.08.22 8:30	
23	ТП 7-1 2СШ-10кВ, Т-2	Ремонт эл.оборудования	11.08.22 8:45	11.08.22 11:15
24	ТП 7-1 2СШ-0,4кВ, Т-2	Ремонт эл.оборудования	11.08.22 14:33	11.08.22 16:32
25	ТП-6-4	Ремонт эл.оборудования	12.08.22 8:31	12.08.22 11:47
26	ПС "Алевтина"35/6кВ Т-2	устранение течи масла с расширительного бака	12.08.22 11:27	12.08.22 16:40
27	КЛ-10кВ № 18 от РП-1 до ТП 2-1 яч№ 1	для выноса КЛ	12.08.22 15:47	
28	ТП 12-1 1СШ-0,4кВ, Т-1	Ремонт эл.оборудования	15.08.22 8:44	15.08.22 12:03
29	ТП 12-1 1СШ-10кВ, Т-1	Ремонт эл.оборудования	15.08.22 14:36	15.08.22 17:25
30	ВЛ-6кВ №А-18 от ПС"Алевтина"	Замена изолятора на опре №4.	15.08.22 14:04	15.08.22 17:49
31	ТП 12-1, 2СШ-10кВ ,Т-2	Ремонт эл.оборудования	16.08.22 8:38	16.08.22 11:23
32	ТП 12-1, 2СШ-0.4кВ ,Т-2	Ремонт эл.оборудования	16.08.22 14:43	16.08.22 16:32
33	КЛ-10кВ №9 от РП-3 до ТП 11-4 яч№8	Для ревизии блока управления ВВ-10кВ РП-3 яч.№9	16.08.22 9:40	16.08.22 12:09
34	ТП 11-3 1СШ-0,4кВ, Т-1	Ремонт эл.оборудования	17.08.22 9:10	17.08.22 11:40
35	ТП 11-3 1СШ-10кВ, Т-1	Ремонт эл.оборудования	17.08.22 14:31	17.08.22 17:04
36	КЛ-10кВ от РП-1 яч№18 до ТП 2-1 яч№1	Ревизия цепей управления приводом МВ 10кВ РП-1 яч№18	17.08.22 10:05	17.08.22 16:02
37	ТП 11-3 2СШ-10кВ, Т-2	Ремонт эл.оборудования	18.08.22 8:40	18.08.22 12:11
38	ТП 11-3 2СШ-0.4кВ, Т-2	Ремонт эл.оборудования	18.08.22 14:35	18.08.22 16:39
39	ТП 8-5	Ремонт эл.оборудования	19.08.22 9:00	19.08.22 11:11
40	РЩ №1-0.4кВ от ТП 3-2	Ремонт эл.оборудования	19.08.22 14:34	19.08.22 15:53

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
41	ТП 5-6, 1СШ-10/0.4кВ	Ремонт эл.оборудования	23.08.22 8:50	23.08.22 11:41
42	ТП 5-6, 2СШ-10/0.4кВ	Ремонт эл.оборудования	23.08.22 14:54	23.08.22 16:47
43	Участок ВЛ-10кВ №К-06 от ПС"Константиновская" от оп.№65 до ТП-57	Ремонт эл.оборудования	24.08.22 8:58	24.08.22 16:43
44	ТП№ 3,№4	Ремонт эл.оборудования	24.08.22 8:58	24.08.22 11:34
45	РЩ №2-0.4кВ от ТП 6-1	Ремонт эл.оборудования	24.08.22 14:33	24.08.22 15:19
46	ТП 3-9, 1СШ-10/0.4кВ	Ремонт эл.оборудования	25.08.22 8:58	25.08.22 11:58
47	ТП 3-9, 2СШ-10/0.4кВ	Ремонт эл.оборудования	25.08.22 14:52	25.08.22 16:58
48	ВЛ-0.4кВ №18 от ТП 7-2	Ремонт эл.оборудования	25.08.22 9:03	25.08.22 16:58
49	ТП 3-10 1СШ-10/0.4кВ с присоединениями	Ремонт эл.оборудования	26.08.22 9:05	26.08.22 12:43
50	ТП 3-10 2СШ-10/0.4кВ с присоединениями	Ремонт эл.оборудования	26.08.22 14:45	26.08.22 16:32
51	ТП 8-10 с присоединениями	Замена АВ-0,4кВ №4	26.08.22 10:00	26.08.22 11:05
52	ТП 4-1 1СШ-0,4кВ с присоединениями	Ремонт эл.оборудования	29.08.22 9:00	29.08.22 11:22
53	ТП 4-1 1СШ-10кВ с присоединениями	Ремонт эл.оборудования	29.08.22 15:13	29.08.22 17:05
54	Участок ВЛ-10кВ №8 от ТП 8-1 от оп.№59 до ТП 8-11	Тех.обслуживание ВЛ	29.08.22 14:28	29.08.22 16:12
55	ТП 4-1 2СШ-10кВ с присоединениями	Ремонт эл.оборудования	30.08.22 8:29	30.08.22 11:26
56	КЛ-0,4кВ №20 от ТП 3-6 до ВРУ-0,4кВ БПК	Отыскание места повреждения и ремонт КЛ	30.08.22 9:40	30.08.22 14:40
57	ТП 4-1 2СШ-0.4кВ с присоединениями	Ремонт эл.оборудования	30.08.22 14:50	30.08.22 16:12
58	РП-1	Ремонт эл.оборудования	31.08.22 9:17	31.08.22 17:05
59	ВЛ-10кВ №8 от ТП 5-5	Демонтаж проводов в пролете оп.№5-№6.	31.08.22 8:41	