

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за СЕНТЯБРЬ 2022 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	ТП 57,1СШ-0,4кВ, Т-1.	Ремонт эл.оборудования	03.10.22 9:05	03.10.22 10:13
2	ТП 57,1СШ-10кВ, Т-1.	Ремонт эл.оборудования	03.10.22 14:53	03.10.22 16:53
3	ВЛ-6кВ №18 с ПС "Алевтина"	Работа в охр зоне ВЛ	03.10.22 8:30	03.10.22 12:23
4	ПС35/6 Тепловая, ВВ35кВ Т-2,	Ремонт эл.оборудования	03.10.22 15:35	03.10.22 16:25
5	ТП 57,2СШ-10кВ, Т-2.	Ремонт эл.оборудования	04.10.22 8:36	04.10.22 11:43
6	ТП 57,2СШ-0,4кВ, Т-2.	Ремонт эл.оборудования	04.10.22 14:35	04.10.22 16:32
7	ТП-1 с присоединениями	Текущий ремонт	05.10.22 9:25	05.10.22 11:38
8	ТП-2 с присоединениями	Текущий ремонт	05.10.22 14:36	05.10.22 16:32
9	ВВ-1 35кВ ПС"Константиновская"	Ревизия цепей управления и ТО защит ВВ-1	05.10.22 10:15	05.10.22 16:35
10	ВЛИ-0,4кВ №8 от ТП 3-10	Подключение шкафа учета на оп№1/3	05.10.22 9:01	05.10.22 10:00
11	ВЛИ-0,4кВ №15 от ТП 3-10	Подключение шкафа учета на оп№8	05.10.22 10:20	05.10.22 11:51
12	ВЛИ-0,4кВ №5 от ТП 3-9	Подключение шкафа учета на оп№8	05.10.22 14:37	05.10.22 15:10
13	ВЛИ-0,4кВ №2 от ТП 3-9	Подключение шкафа учета на оп№11	05.10.22 15:25	05.10.22 16:44
14	ТП 6-6 РУ-0,4кВ Р№1,Р№2,Р№3,Р№4	Присоединение ЗКЛ-0,4кВ №8 к АВ№8 и ЗКЛ-0,4кВ №7 к АВ№7	05.10.22 9:20	05.10.22 10:33
15	ТП 46,2СШ-0,4кВ, Т-2.	Ремонт эл.оборудования	06.10.22 9:16	06.10.22 11:20
16	КЛ-0,4кВ №12 от ТП 46	Установка прибора учета	06.10.22 14:15	06.10.22 16:14