

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов  
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за ДЕКАБРЬ 2022 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	ВЛ-0,4кВ №8 от ТП 4-2.	Демонтаж проводов .	05.12.2022 9:15	05.12.2022 15:50
2	ВЛ-0,4кВ №16 от ТП 4-1.	Демонтаж проводов .	05.12.2022 9:19	05.12.2022 15:53
3	ТП-108	Замена АВ-0,4кВ №3	05.12.2022 10:12	05.12.2022 10:37
4	РП-3, яч№5,яч№15	Подсоединение КЛ	05.12.2022 15:05	05.12.2022 16:32
5	РП-3, яч№5,яч№15	регулирование втычных контактов тележек выключателей	06.12.2022 9:55	06.12.2022 11:30
6	ВЛ-10кВ №Х-24 от ПС "Хануца"	замена изоляторов на опоре №5	06.12.2022 9:27	06.12.2022 14:38
7	ВЛ-0,4кВ №12 от ТП 2-2	отключение ж\д №52 по ул. Др. Народов	16.12.2022 14:55	16.12.2022 15:01
8	КЛ-10кВ №6 от РТП-4	ремонт КЛ	16.12.2022 10:38	27.12.2022 10:16
9	ТП 5-3 1СШ 10кВ	ремонт привода ВН в яч. №3	16.12.2022 11:30	16.12.2022 11:40
10	ТП 6-7 Т-2, 2СШ-0,4кВ	устранение нагрева на руб. №9,11, протяжка болтовых соединений проходных изоляторов	20.12.22 15:07	20.12.22 16:01
11	ТП 8-3 2СШ-0,4кВ	устранение нагрева на рб.№9	23.12.22 10:34	23.12.22 11:47
12	ТП 2-1 Т-1, 1СШ-0,4кВ	устранение нагрева на АВ ввода №1	23.12.22 14:49	23.12.22 15:28
13	ТП 1-2, СШ-0,4кВ	Ревизия контактных соединений	26.12.22 10:23	26.12.22 11:15
14	ВЛ-10кВ №8 от ТП 5-5	Устранение коронации на оп №6/9	26.12.22 10:16	26.12.22 11:23
15	ВЛ-10кВ №15 от РП 1	Устранение коронации на оп №12	26.12.22 14:37	26.12.22 15:35
16	РП-3, яч№5,яч№15	Наладка защит	26.12.22 15:36	26.12.22 15:12
17	ТП 46 РУ-0,4кВ Р6.№8	Отсоединение КЛ-0,4кВ и присоединение вновь проложенной КЛ	28.12.22 14:42	28.12.22 14:48
18	ТП-108, РУ-0,4кВ	Для подключения СИП на АВ№3	29.12.22 15:22	29.12.22 16:24
19	ВЛ-0,4кВ №10 от ТП 4-1.	Демонтаж проводов от оп№4 в сторону приемного портала ж/д ул.Нефтяников 47	29.12.22 14:36	29.12.22 15:07