

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов  
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за Март 2023г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование объекта</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Ввод в ремонт</b>	<b>Вывод из ремонта</b>
1	ВЛ-0,4кВ №12 от ТП 4-2	для отсоединения и демонтажа шлейфов от оп.№2 до ж/д №12 по	02.03.23 14:46	02.03.23 15:24
2	ВЛ-10кВ №К-15 (Х-34) от П/С 35/10"Константиновская"	Для устранения наледи в яч №14 РП-3	13.03.23 14:18	13.03.23 16:15
3	ВЛ-0,4кВ №8 от ТП 3-1	Демонтаж участка ВЛ от оп.№3	15.03.23 8:54	15.03.23 11:36
4	ВЛ-35кВ № С-К-2 от ПС 110 Стрела	Для безопасного выполнения работ	15.03.23 10:22	15.03.23 16:09
5	ВЛ-35кВ № 1-2 от ПС 110 Стрела	Для безопасного выполнения работ	15.03.23 9:29	15.03.23 16:26
6	ПС 35/10 "Константиновская" 1сш-35кВ, ЛР-35 №1, ЛР-35 №2, Т-1	Очистка э/оборудования от снега	15.03.23 9:34	15.03.23 16:36
7	ВЛ-35кВ № С-К-1 от ПС 110 Стрела	Для безопасного выполнения работ	16.03.23 10:04	16.03.23 16:17
8	ВЛ-35кВ № 1-1 от ПС 35/10 "Константиновская"	Для безопасного выполнения работ	16.03.23 10:04	16.03.23 16:17
9	ПС 35/10 "Константиновская" 2сш-35кВ, ЛР-35 №3, ЛР-35 №4, Т-2	Очистка э/оборудования от снега	16.03.23 10:04	16.03.23 16:17
10	КЛ-0,4кВ №17 от ТП 6-1	раскопка и ремонт кл-0,4кВ	16.03.23 17:19	17.03.23 11:40
11	КЛ-0,4кВ №1,№10 от ТП 2-2	замена ПУ в ВРУ-0.4кВ Прокуратура	18.03.23 9:22	18.03.23 11:40
12	КЛ-10кВ №7 от ТП 3-1 до ТП 3-4 яч№3	Для трассировки кабеля	23.03.23 14:32	24.03.23 15:33
13	КЛ-10кВ №6 от ТП 3-4 до ТП 3-3 яч№6	Для трассировки кабеля	24.03.23 16:06	24.03.23 18:28
14	ВЛ-10кВ №7 от ТП 6-7 до ТП 6-12 яч№3	ТО ВЛ	28.03.23 9:10	28.03.23 16:50
15	КЛ-0,4кВ №2 от ТП-57	замена ПУ в ВРУ-0.4кВ о/х№3	30.03.23 9:08	30.03.23 10:18
16	Участок ВЛ-10кВ №К-18 от ПС "Константиновская" от оп.28/1 до оп.	Ревизия РЛНД и замена изолятора на оп. №28/7	31.03.23 8:45	31.03.23 12:24