

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за декабрь 2019 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	КЛ-6кВ №Т-14 от ПС35/6 Тепловая	ревизия цепей учета эл.энергии	04.12.19 14:52	04.12.19 17:17
2	ВЛ-6кВ №Т-06 от ПС35/6 Тепловая	ревизия цепей учета эл.энергии	05.12.19 14:40	05.12.19 17:30
3	КЛ-6кВ №Т-14 от ПС Тепловая	монтаж цепей узла учета	06.12.19 15:18	06.12.19 22:21
4	ВЛ-6кВ №Т-16 от ПС Тепловая	монтаж цепей узла учета	06.12.19 15:24	06.12.19 22:16
5	ТП 5-3 1СШ-0.4кВ	отсоединение КЛ от Рб № 9	09.12.19 10:06	09.12.19 11:00
6	ТП 6-1 1СШ-0.4кВ	ревизия Рб№15	11.12.19 9:00	11.12.19 11:32
7	ВЛ-10кВ №К-16 от ПС35/10 "Константиновская"	Демонтаж проводов в пролете оп.№43-44	13.12.19 8:49	13.12.19 9:58
8	ВЛ-10кВ №К-6 от ПС Константиновская	Присоединение вновь построенной ТП-104, к оп.№74	13.12.19 10:14	13.12.19 14:03
9	ТП-87,СШ-0,4кВ	Демонтаж АИИСКУЭ	13.12.19 9:23	13.12.19 10:30
10	ТП 5-1, 2СШ-0.4кВ	Демонтаж АИИСКУЭ	13.12.19 14:36	13.12.19 15:07
11	ТП 6-3 1СШ-0.4кВ	Демонтаж АИИСКУЭ	13.12.19 15:20	13.12.19 15:48
12	ТП 5-1, 1СШ-0.4кВ	Демонтаж АИИСКУЭ	16.12.19 9:03	16.12.19 9:43
13	ТП 6-3 2СШ-0.4кВ	Демонтаж АИИСКУЭ	16.12.19 14:40	16.12.19 15:04
14	ТП 108 СШ-0,4кВ	Замена АВ№2 и присоединение СИП к АВ№2(ИП Чернов)	17.12.19 9:00	17.12.19 10:36
15	ТП 1-4 2СШ-0,4 кВ	техническое присоединение СИП к Рб№22	18.12.19 9:09	18.12.19 12:03
16	ТП 73 1СШ-0,4кВ	Замена АВ ввода№1 в ШУУО	19.12.19 8:57	19.12.19 10:16
17	ВЛ-10кВ №К-6 от ПС35/10 "Константиновская"	Для безопасного выполнения работ	19.12.19 9:32	19.12.19 11:39
18	ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 73	Отсоединение КЛ на оп.№3 в сторону ж/д Восточная 24 по заявке АО "Газпром энергосбыт"	20.12.19 10:11	20.12.19 11:24
19	ВЛ-10кВ №Х-14 от ПС110/10/10 Ханура	присоединение вновь построенной ТП-70, к оп.№10/2	23.12.19 10:30	23.12.19 14:10
20	ТП 6-13, Т-1	Техническое обслуживание	23.12.19 9:30	23.12.19 10:29
21	ТП 6-13, Т-2	Техническое обслуживание	23.12.19 10:37	23.12.19 11:50
22	ВЛ-0,4кВ №6 от ТП 2-3	для безопасной работы по подключению ул. Освещения	28.12.19 9:28	28.12.19 10:44
23	ТП 2-5 2СШ-10кВ	Техническое обслуживание ВН в яч.№5	28.12.19 10:12	28.12.19 10:25
24	ВЛ-10кВ №-5 от ТП 1-4	для безопасной работы на ТП 1-3, замена проходных изоляторов	28.12.19 10:30	28.12.19 17:00