

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов  
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за **ФЕВРАЛЬ** 2020 г.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование объекта</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Ввод в ремонт</b>	<b>Вывод из ремонта</b>
1	ВЛ-0,4кВ №10 от ТП-73	отсоединение КЛ на оп. № 9 в сторону ВРУ-0,4кВ ж/д 9 по ул. Лесная по заявке АО «Тюменская энергосбытовая компания»	04.02.20 9:39	04.02.20 10:36
2	ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 2-2	ремонт провода по фазе "С" на оп№3	06.02.20 10:36	06.02.20 11:39
3	КЛ-10кВ №7 от РП 4	включение и настройка средств телемеханики	06.02.20 9:43	06.02.20 12:11
4	КЛ-10кВ №10 от РП 4	включение и настройка средств телемеханики	07.02.20 9:02	07.02.20 11:15
5	ТП 1-2 РУ-0,4кВ	присоединение вновь построенной КЛ-0,4кВ №8 на здание 8А по ул. Др.Народов (реконструкция здания)	14.02.20 9:17	14.02.20 10:48
6	ВЛ-0,4кВ №6 от ТП-87	отсоединение КЛ на жилые бочки №6,№7,№11 п. Сосновый бор по заявке АО «Тюменская энергосбытовая компания»	14.02.20 14:59	14.02.20 15:29
7	КВЛ-10кВ №5 от ТП 1-4	для безопасного выполнения работ на ТП 1-3 по расчистке снега на проходных изоляторах	17.02.20 10:00	17.02.20 10:30
8	ВЛ-0,4кВ №15 от ТП 6-1	отсоединение КЛ на оп.№3	17.02.20 14:35	17.02.20 16:25
9	ТП 3-5	Замена проходных изоляторов 10кВ	19.02.20 17:11	19.02.20 18:34
10	ТП 6-1: 2СШ-0,4кВ	Присоединения вновь проложенной КЛ-0,4кВ к Рб.№2 и Рб.№10 ж/д №4 и №8 по ул. Ленина	20.02.20 8:54	20.02.20 10:44
11	ТП 6-1: 1СШ-0,4кВ	Присоединения вновь проложенной КЛ-0,4кВ к Рб.№17 и Рб.№13 ж/д №4 и №8 по ул. Ленина	21.02.20 9:10	21.02.20 11:03
12	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-73	отсоединение КЛ на оп.№3	25.02.20 9:40	25.02.20 10:12
13	ВЛ-0,4кВ №10 от ТП-73	отсоединение КЛ на оп.№4	28.02.20 16:25	28.02.20 16:50