

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за **ОКТАБРЬ** 2020 г..**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	ТП-3-3 1СШ-0.4кВ	отсоединение старой и присоединение новой КЛ-0,4кВ к руб.№7	01.10.20 9:08	01.10.20 15:57
2	ТП-3-3 РУ-0,4кВ руб.№16	ВРУДОУ"Олененок"отсоед. старой и присоед. новой КЛ-0,4кВ №7 от ТП 3-3	01.10.20 9:38	01.10.20 15:46
3	ВЛ-10кВ №1 от ТП 57	Производство работ по ремонту РЛНД на оп.№3/2	02.10.2020 8:58	02.10.2020 11:48
4	КЛ-0,4кВ №7 от ТП 3-3	Переподключение в связи с фазировкой в ТП	02.10.2020 9:18	02.10.2020 10:45
5	ТП-3-3 2СШ-0.4кВ	отсоединение старой и присоединение новой КЛ-0,4кВ к руб.№16	05.10.20 9:17	05.10.20 16:55
6	ТП-3-3 РУ-0,4кВ руб.№7	ВРУДОУ"Олененок"отсоед. старой и присоед. новой КЛ-0,4кВ №16 от ТП 3-3	05.10.20 9:38	05.10.20 17:00
7	ВЛ-10кВ №Х-410 от ПС 110/10/10"Ханупа"	Замена шлейфов на РЛНД оп.№1	06.10.20 1:50	06.10.20 14:20
8	ВЛ-10кВ №15 от РП-1	Отсоединение КЛ на оп.№12	05.10.20 20:33	06.10.20 14:58
9	КЛ-0,4кВ №16 от ТП 5-2(старая)	Перевод нагрузок на ТП 5-2(новая)	07.10.20 20:25	07.10.20 20:35
10	ВЛ-10кВ №15 от РП-1	Присоединение КЛ на оп.№12	08.10.20 14:33	08.10.20 17:58
11	ВЛ-0.4кВ №5 от ТП 4-1	Отсоединить жилы КЛ-0,4кВ от проводов ВЛ на оп №7/1 (направление ж/д Строителей 23)	08.10.20 9:12	11.09.20 9:35
12	ВЛ-10кВ №08 от ТП 5-5	Перевод нагрузок на ТП 5-2(новая)	08.10.20 17:00	13.10.20 14:17
13	ВЛ-10кВ №Х-110 от ПС 110/10/10"Ханупа"	Ремонт КЛ-10кВ оп.№31	09.10.20 9:58	14.10.20 11:28
14	ТП-42	Тех. обслуживания электрооборудования	09.10.20 9:07	09.10.20 12:08
15	КЛ-0,4кВ №7,16 от ТП 3-3	Присоединение жил КЛ	12.10.20 9:16	12.10.20 15:05
16	ВЛ-10кВ №К-16 от ПС 35/10 "Константиновская" до оп №11	Для безопасного проведения работ на ВЛ-10кВ №Х-110 от ПС 110/10/10"Ханупа"	12.10.20 8:58	12.10.20 17:00
17	ТП-1-4 1СШ-0.4кВ, Т-1	Тех. обслуживания электрооборудования	12.10.20 9:40	12.10.20 11:32
18	ТП-1-4 1СШ-10кВ, Т-1	Тех. обслуживания электрооборудования	12.10.20 14:44	12.10.20 16:37
19	ТП-1-4 2СШ-10кВ, Т-2	Тех. обслуживания электрооборудования	13.10.20 9:00	13.10.20 12:30
20	ТП-1-4 2СШ-0.4кВ, Т-2	Тех. обслуживания электрооборудования	13.10.20 14:34	13.10.20 16:15
21	ТП 2-6	Тех. обслуживания электрооборудования	14.10.20 9:35	14.10.20 12:00
22	ТП-32	Тех. обслуживания электрооборудования	14.10.20 14:31	14.10.20 16:18
23	ТП-1-4 1СШ-0.4кВ, АВВ-1	ревизия привода	15.10.20 9:00	15.10.20 11:10
24	ВЛ-0.4кВ №16 от ТП 3-2	Демонтаж проводов ВЛ на оп №4 (направление ж/д Новая-12)	16.10.20 9:06	16.10.20 10:00
25	ВЛ-0.4кВ №21 от ТП 6-5	Демонтаж пролета от оп №5 до оп 5/1	21.10.20 14:28	21.10.20 15:29
26	ВЛ-10кВ № 5 от ТП 1-4	Тех. обслуживания ВЛ	23.10.20 9:34	23.10.20 16:18
27	ТП 1-3	замена АВ №5	23.10.20 9:34	23.10.20 16:18
28	КЛ-10кВ №18 от РП-1 до ТП 2-1 яч.№1	Ремонт кабеля	22.10.2020 4:45	
29	ВЛ-0,4кВ №10 от ТП 1-4	Тех. обслуживание ВЛ	28.10.20 14:47	28.10.20 16:08