

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов  
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за **ДЕКАБРЬ** 2020 г..**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	РЩ №4 от ТП-87	Изменение схемы подключения жилых бочек	07.12.20 9:57	07.12.20 11:25
2	РЩ №5 от ТП-87	Изменение схемы подключения жилых бочек	07.12.20 9:57	07.12.20 11:13
3	ТП-6-2 2СШ-0,4кВ.	Подключение КЛ-0,4кВ к руб. №10 ж/д ул.Энтузиастов 33	08.12.20 9:05	08.12.20 11:06
4	ТП-6-2 1СШ-0,4кВ.	Подключение КЛ-0,4кВ к руб. №15 ж/д ул.Энтузиастов 33	08.12.20 14:52	08.12.20 15:45
5	ТП 2-2, 1СШ-0.4кВ	Отсоединение КЛ-0.4кВ от АВ №21 (ул.Пионерская 7)	09.12.20 10:08	08.12.20 10:25
6	ТП 2-2, 2СШ-0.4кВ	Отсоединение КЛ-0.4кВ от АВ №14 ( ул.Пионерская 7)	09.12.20 14:56	09.12.20 15:10
7	ТП 8-2 2СШ-0,4кВ	Подключение КЛ-0,4кВ к руб. №3 на д/с Солнышко	10.12.20 9:05	10.12.20 12:55
8	ТП 8-2 АВ ввода №2	Ремонт выключателя	10.12.20 15:04	10.12.20 15:28
9	Кабельный выход 10кВ №Х-110 от РП-3 яч№2 до оп№28/1 ВЛ-10кВ №Х-110 от ПС Хануа	Ремонт КЛ	02.12.20 10:26	
10	ТП 8-2 1СШ-0,4кВ	Подключение КЛ-0,4кВ к руб. №23 на д/с Солнышко	14.12.20 8:52	14.12.20 12:26
11	ТП12-4 1СШ-0.4кВ	замена АВ №9	14.12.20 9:17	14.12.20 11:43
12	РЩ №4 , РЩ №2 от ТП-87	Изменение схемы подключения жилых бочек	14.12.20 9:48	14.12.20 10:24
13	ТП12-4 2СШ-0.4кВ	замена АВ №10	15.12.20 9:14	15.12.20 11:00
14	ТП 8-2 1СШ-0,4кВ	Подключение КЛ-0,4кВ к руб. №23 на д/с Солнышко	16.12.20 14:34	16.12.20 16:29
15	ВЛ-0.4кВ №10 от ТП 3-1	Отсоединение шлейфов на оп№2 в сторону ж/д ул. Новоселов 22.	17.12.20 9:23	17.12.20 10:03
16	КЛ-0.4кВ №5 от ТП 6-5	Отыскание места повреждения КЛ-0.4кВ (ж/д ул. Молодежная 29)	17.12.20 10:05	18.12.20 10:43
17	ТП-6-5 2СШ-0,4кВ.	Подключение КЛ-0,4кВ к руб. № 6 ж/д ул.Молодежная №29	18.12.20 9:00	18.12.20 10:43
18	ВЛ-10кВ №Х-110 от ПС Хануа	замена шлейфов,ОПН и ТО РЛНД на оп.№28/1	18.12.20 9:40	18.12.20 15:22
19	РЩ №1 от ТП-87	Изменение схемы Отключение жилой бочки №13	24.12.20 9:50	24.12.20 10:15
20	ВЛ-10кВ № К-06 от П/С 35/10 "Константиновская" от оп.№64/8/2 до оп.оп№64/8/5.	Произвести замену шлейфов от оп.№ 64/8/4 до ТП 92.	29.12.20 9:16	29.12.20 14:44
21	ТП 92	Демонтаж КТП 10/0.4кВ 100кВа монтаж КТП 10/0.4кВ 10/0.4кВ 400кВа.	29.12.20 8:50	29.12.20 14:44
22	ТП 6-5, РУ-0.4кВ, 1СШ-0.4кВ .	Присоединение КЛ-0.4кВ к РБ.№5 вновь проложенную КЛ (ж/д ул. Молодежная 29)	29.12.20 10:03	29.12.20 11:00