

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за **ДЕКАБРЬ 2023г.****

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	ТП 12-4 1СШ-0,4кВ	для безопасного присоединения КЛ-0,4кВ на РБ.№17 в направлении ТО "Чебурек МЕ"	01.12.23 11:28	01.12.23 12:11
2	ВЛ-0,4кВ №14 от ТП 3-2	для восстановления КЛ-0,4кВ на оп.№2 в направлении "ТП Новоселов 19А"	11.12.23 14:46	11.12.23 16:27
3	ТП 8-5 СШ-0,4кВ	Замена АВ№5	12.12.23 8:45	12.12.23 10:49
4	ТП-20, РУ-0.4кВ	Для переподключения КЛ-0.4кВ на АВ№1,2.	14.12.23 12:08	14.12.23 12:34
5	ТП-20, РУ-0.4кВ АВ-1, АВ-2	Для фазировки КЛ-0.4кВ на АВ№1,2.	15.12.23 10:59	15.12.23 11:27
6	ВЛИ-0,4кВ №7 от ТП-75	Для ремонта СИП	15.12.23 9:30	15.12.23 12:07
7	ТП 12-3 1СШ-0,4кВ	Замена руб.№19	18.12.23 9:30	18.12.23 11:53
8	КЛ-10кВ от РП-3 яч№6 до ТП 3-6 яч№3	Отыскание места повреждения и ремонт КЛ	18.12.23 3:52	27.12.23 15:38
9	ВЛИ-0,4кВ №6 от ТП-87	Восстановление пролета	18.12.23 10:18	18.12.23 11:55
10	ВЛ-10кВ №Х-36 ПС Ханура	Замена РЛНД ,шлейфов на оп.№7/4 до ТП-85.	20.12.23 9:19	20.12.23 17:01
11	ТП 12-2 1СШ-0,4кВ	для ремонта РБ.№13	21.12.23 9:21	21.12.23 9:44
12	ТП 4-4 2СШ-0,4кВ	для ремонта РБ.№10, 20	21.12.23 14:48	21.12.23 15:13
13	ТП 12-2 2СШ-0,4кВ	Ревизия РБ.№4 и ШР №2	22.12.23 9:40	22.12.23 10:00
14	ТП 5-5 2СШ-0,4кВ	Ревизия РБ.№8	22.12.23 14:40	22.12.23 15:00
15	ВЛИ-0,4кВ №3 от ТП 108	Замена АВ №1 в РЦ-108-3-18	22.12.23 9:37	22.12.23 10:11
16	ТП 3-6 1СШ-0,4кВ	Подключение КЛ-0,4кВ к РБ.№29	28.12.23 10:40	28.12.23 12:01
17	ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-3-2	Восстановление пролета, замена оп№2	28.12.23 14:40	28.12.23 20:37