

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за Май 2020 г..**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	ТП 5-3: Т-1, 1сш-0,4кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	06.05.20 8:40	06.05.20 10:08
2	ТП 50	Тех. обслуживания электрооборудования	06.05.20 9:19	06.05.20 10:40
3	ТП 5-3: Т-1, 1сш-10кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	06.05.20 14:37	06.05.20 17:09
4	ТП 75	Тех. обслуживания электрооборудования	06.05.20 16:02	06.05.20 17:31
5	ТП 5-3: Т-2, 2сш-10кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	07.05.20 9:19	07.05.20 10:23
6	ТП 91	Тех. обслуживания электрооборудования	07.05.20 10:01	07.05.20 10:54
7	ТП 5-3: Т-2, 2сш-0,4кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	07.05.20 15:30	07.05.20 16:45
8	ТП 107	Тех. обслуживания электрооборудования	07.05.20 15:57	07.05.20 16:20
9	ВЛ-10кВ №Х-36 от ПС"Хануца"	Демонтаж пролета проводов оп№14-№15	10.05.20 12:19	10.05.20 13:13
10	ТП 8-1, Т-1, 1сш-0.4кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	12.05.20 9:25	12.05.20 11:05
11	ТП 8-1, Т-1, 1сш-10кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	12.05.20 14:16	12.05.20 16:29
12	ВЛ-10кВ №12 от РП-2 до ТП 8-1 яч.№2 и до ТП 8-2 яч.№6	Тех. обслуживания электрооборудования	12.05.20 14:16	12.05.20 16:29
13	ВЛ-10кВ: от яч.№7 ТП 57 до оп.№33 ВЛ-10кВ №К-18	Восстановление пролета оп.44/4-оп.44/5	12.05.20 23:13	13.05.20 1:57
14	ВЛ-10кВ №Х-13 от ПС110 "Хануца"	Замена РВО на ОПН на оп.№1	13.05.20 8:25	13.05.20 14:38
15	ТП 8-1, Т-2, 2сш-0.4кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	13.05.20 9:05	13.05.20 12:20
16	ТП 8-1, Т-2, 2сш-0.4кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	13.05.20 14:56	13.05.20 18:01
17	ТП 8-7	Тех. обслуживания электрооборудования	13.05.20 9:05	13.05.20 12:20
18	ТП 6-7, Т-1, 1сш-0.4кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	14.05.20 9:38	14.05.20 11:10
19	ТП 6-7, Т-1, 1сш-10кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	14.05.20 9:38	14.05.20 18:00
20	ТП 6-7, Т-2, 2сш-10кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	15.05.20 9:25	15.05.20 11:55
21	ТП 6-7, Т-2, 2сш-0.4кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	15.05.20 14:37	15.05.20 16:32
22	ВЛ-6кВ №А-07 от ПС"Алевтина"	замена РВО на ОПН на оп.№1	15.05.20 15:13	15.05.20 16:44
23	ВЛ-10кВ №Х-14 от ПС"Хануца"	ремонт привода РЛНД на оп №22	18.05.20 08:19	18.05.20 10:53
24	ВЛ-10кВ №К-06 от ПС"Константиновская " участок от ТП-57 до РЛНД оп №65	Для безопасности работ на Х-14	18.05.20 08:15	18.05.20 10:55
25	ТП 12-2, 2сш-0.4кВ	Отсоединение КЛ 0,4кВ от руб.№18	18.05.20 10:02	18.05.20 10:23

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
26	ТП 1-5	Тех. обслуживания электрооборудования	18.05.20 09:03	18.05.20 11:19
27	ТП 1-3	Тех. обслуживания электрооборудования	18.05.20 14:35	18.05.20 16:21
28	ВЛ-10кВ №4 от ТП 1-4 яч.№5 до ТП 2-5 яч.№6 .	Для безопасности работ на ТП-1-3	18.05.20 14:35	18.05.20 16:21
29	ТП 5	Тех. обслуживания электрооборудования	19.05.20 08:50	19.05.20 14:20
30	ТП 7	Тех. обслуживания электрооборудования	19.05.20 08:50	19.05.20 14:20
31	ТП 36	Тех. обслуживания электрооборудования	19.05.20 15:14	19.05.20 16:45
32	ТП 11-4: 2 сш-10кВ	Регулировка ВН в яч.№8	19.05.20 15:55	19.05.20 17:05
33	ВЛ-0,4кВ №12 от ТП 3-1	Для демонтажа пролета от оп№2 до ж/д ул. Новоселов21	19.05.20 09:07	19.05.20 09:30
34	ТП 47	Тех. обслуживания электрооборудования	20.05.20 8:49	20.05.20 11:00
35	ВЛ-10кВ №1 от ТП-57	Восстановление пролета оп.7-8	20.05.2020 11:01	20.05.2020 14:36
36	ТП-108	Тех. обслуживания электрооборудования	20.05.2020 14:52	20.05.2020 16:12
37	ВЛ-0,4кВ №8 от ТП 4-1	Для демонтажа пролета от оп№2 до ж/д№37 ул.Нефтяников	21.05.2020 9:00	21.05.2020 9:40
38	ВЛ-0,4кВ №12 от ТП 5-1	Тех.присоединение с оп.№5/2	21.05.2020 10:10	21.05.2020 11:19
39	ВЛ-10кВ №6 от ТП 2-3 до ТП 2-4 яч.2	Ремонт кабеля 10кВ	22.05.2020 8:50	26.05.2020 16:33
40	ВЛ-10кВ №Х-36 от ПС"Ханупа"	Демонтаж пролетов и проводов оп№1-№19 с переподключением ее на вновь построенную ВЛИ	23.05.20 14:18	24.05.20 13:35
41	ВЛ-10кВ №4 от ТП 5-5 до ТП 6-12 яч№7	Восстановления проводов в пролете оп№14-15	25.05.20 9:52	25.05.20 10:51
42	ТП 12-2, 2сш-0.4кВ	присоединение КЛ-0,4кВ №18 к руб.№18	25.05.20 14:59	25.05.20 15:39
43	ТП 11-4: 2СШ-10кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	26.05.2020 8:45	26.05.2020 11:55
44	ТП 11-4: 1СШ-10кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	26.05.2020 14:28	26.05.2020 16:03
45	ТП 6-2: 2СШ-10кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	27.05.2020 9:10	27.05.2020 16:55
46	ТП 6-2: 1СШ-10кВ	Тех. обслуживания электрооборудования	28.05.2020 8:50	28.05.2020 15:47
47	ТП 6-13: Т-1,Т-2	Покрасочные работы в камерах Т-1, Т-2	29.05.2020 9:15	29.05.2020 9:51