

Филиал АО "Распределительная сетевая компания Ямала" в Пуровском районе

Приложение 1

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Геолог" г. Тарко-Сале с 00 до 24 часов 16 декабря 2021 года (время московское), тыс.кВт

Группа потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Ксут	Кутро	Квечер	Рmax утро	Рmax вечер
1. ПС "Геолог"	14,015	13,173	13,535	13,378	13,532	13,966	15,322	16,847	16,831	17,394	17,060	16,891	17,275	17,170	17,413	17,406	17,530	17,114	17,297	16,854	16,750	16,317	15,985	14,662	383,517	0,912	0,919	0,912	17,394	17,530
Г-12	1,818	1,734	1,790	1,776	1,786	1,877	2,121	2,324	2,456	2,545	2,519	2,558	2,566	2,562	2,641	2,600	2,582	2,512	2,455	2,387	2,306	2,233	2,111	1,953	54,212	0,855	0,888	0,855	2,545	2,641
Г-13	3,522	3,414	3,483	3,434	3,530	3,667	4,046	4,353	4,498	4,674	4,682	4,707	4,754	4,647	4,648	4,774	4,691	4,639	4,613	4,514	4,352	4,044	3,757	101,695	0,888	0,907	0,888	4,674	4,774	
Г-14	0,483	0,539	0,505	0,505	0,503	0,507	0,503	0,496	0,451	0,516	0,490	0,503	0,483	0,486	0,504	0,537	0,537	0,559	0,498	0,476	0,466	0,521	0,530	0,541	12,139	0,905	0,980	0,905	0,516	0,559
Г-15	0,619	0,610	0,667	0,668	0,668	0,667	0,672	0,709	0,802	0,830	0,830	0,816	0,777	0,764	0,816	0,839	0,824	0,786	0,734	0,696	0,659	0,655	0,643	0,628	17,379	0,863	0,872	0,863	0,830	0,839
Г-16	0,703	0,620	0,613	0,581	0,580	0,616	0,767	0,873	0,818	0,804	0,817	0,825	0,899	0,888	0,832	0,851	0,862	0,864	0,901	0,922	0,931	0,914	0,871	0,809	19,161	0,858	0,915	0,924	0,873	0,864
Г-23	1,990	1,888	1,920	1,888	1,887	1,953	2,167	2,306	2,299	2,232	2,232	2,275	2,319	2,319	2,349	2,403	2,367	2,383	2,407	2,440	2,370	2,377	2,289	2,120	55,179	0,908	0,961	0,924	2,306	2,403
Г-24	0,394	0,368	0,401	0,402	0,409	0,410	0,423	0,439	0,481	0,511	0,480	0,475	0,452	0,467	0,452	0,456	0,455	0,464	0,464	0,432	0,405	0,395	0,394	0,393	10,422	0,850	0,850	0,936	0,511	0,464
Г-26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Г-28	4,486	4,000	4,156	4,124	4,169	4,269	4,623	5,347	5,026	5,282	5,010	4,532	5,026	5,037	5,171	4,946	5,212	4,907	5,225	4,987	5,261	4,970	5,103	4,461	115,330	0,899	0,899	0,922	5,347	5,212

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Юность" п.г.т. Уренгой с 00 до 24 часов 16 декабря 2021 года (время московское), тыс.кВт

Группа потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Ксут	Кутро	Квечер	Рmax утро	Рmax вечер
1. ПС "Юность"	4,673	4,726	4,950	5,187	5,426	5,676	5,702	5,650	5,649	5,583	5,610	5,702	5,676	5,676	5,676	5,769	5,755	5,756	5,808	5,795	5,637	5,359	5,042	4,752	131,235	0,941	0,968	0,948	5,650	5,769
Т-1	2,429	2,495	2,587	2,732	2,878	2,996	2,930	2,878	2,851	2,851	2,838	2,904	2,878	2,864	2,864	2,878	2,864	2,878	2,838	2,706	2,561	2,495	2,442	2,416	66,053	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Т-2	2,244	2,231	2,363	2,455	2,548	2,680	2,772	2,772	2,798	2,732	2,772	2,798	2,798	2,812	2,812	2,891	2,891	2,878	2,970	3,089	3,076	2,864	2,600	2,336	65,182	0,879	0,971	0,939	2,798	2,891

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Пурпе", "Пурпейской ЛПУ МГК" п. Пурпе с 00 до 24 часов 16 декабря 2021 года (время московское), тыс.кВт

Группа потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Ксут	Кутро	Квечер	Рmax утро	Рmax вечер
1. "Пурпейская ЛПУ МГК"	0,528	0,548	0,498	0,496	0,520	0,584	0,736	0,732	0,740	0,650	0,528	0,896	0,746	0,670	0,570	0,816	0,906	0,736	0,764	0,830	0,794	0,806	0,682	0,628	16,404	0,754	0,924	0,754	0,740	0,906
КТПН -6 (КОС)	0,020	0,040	0,016	0,020	0,020	0,020	0,028	0,024	0,020	0,020	0,020	0,020	0,024	0,028	0,024	0,036	0,024	0,016	0,020	0,032	0,020	0,032	0,040	0,016	0,580	0,604	1,007	0,671	0,024	0,036
ЗРУ 6 кв. яч.1.17	0,290	0,290	0,290	0,270	0,290	0,324	0,432	0,432	0,432	0,378	0,290	0,540	0,432	0,378	0,306	0,468	0,558	0,432	0,432	0,450	0,450	0,450	0,378	0,360	9,352	0,698	0,902	0,698	0,432	0,558
ЗРУ 6 кв. яч.2	0,218	0,218	0,192	0,206	0,210	0,240	0,276	0,276	0,288	0,252	0,218	0,336	0,290	0,264	0,240	0,312	0,324	0,288	0,312	0,348	0,324	0,324	0,264	0,252	6,472	0,775	0,936	0,832	0,288	0,324
2. пст "Пурпе"	3,637	3,486	3,423	3,346	3,372	3,489	3,790	3,907	3,903	3,921	3,942	3,927	3,888	3,977	4,089	4,077	4,075	4,087	4,127	4,108	4,025	3,840	3,570	91,933	0,928	0,977	0,937	3,921	4,089	
ф. 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
ф. 4	0,248	0,230	0,218	0,218	0,218	0,219	0,222	0,223	0,224	0,244	0,273	0,288	0,283	0,271	0,282	0,285	0,289	0,280	0,285	0,280	0,279	0,271	0,265	0,256	6,151	0,887	1,050	0,887	0,244	0,289
ф. 8	0,489	0,458	0,445	0,442	0,448	0,482	0,576	0,595	0,544	0,564	0,564	0,557	0,542	0,539	0,563	0,593	0,599	0,596	0,590	0,625	0,670	0,621	0,561	0,491	13,154	0,818	0,921	0,915	0,595	0,599
ф. 11	0,324	0,320	0,318	0,295	0,296	0,316	0,371	0,452	0,512	0,508	0,507	0,489	0,469	0,467	0,471	0,476	0,476	0,465	0,425	0,408	0,374	0,364	0,351	0,313	9,767	0,000	0,000	0,000	0,512	0,476
ф. 13	0,615	0,589	0,573	0,562	0,558	0,584	0,609	0,624	0,608	0,605	0,596	0,593	0,601	0,589	0,592	0,601	0,606	0,638	0,634	0,655	0,647	0,647	0,631	0,597	14,554	0,926	0,972	0,950	0,624	0,638
ф. 16	0,267	0,254	0,245	0,242	0,255	0,270	0,313	0,297	0,273	0,253	0,250	0,266	0,254	0,242	0,261	0,288	0,297	0,314	0,328	0,338	0,332	0,335	0,311	0,287	6,772	0,835	0,950	0,899	0,297	0,314
ф. 17	0,536	0,525	0,523	0,518	0,517	0,521	0,544	0,542	0,543	0,534	0,530	0,528	0,540	0,535	0,546	0,570	0,567	0,567	0,583	0,578	0,580	0,580	0,549	0,530	13,086	0,935	1,004	0,957	0,543	0,570
ф. 18	1,063	1,018	1,003	0,971	0,986	1,007	1,059	1,071	1,088	1,096	1,111	1,098	1,124	1,124	1,137	1,157	1,127	1,099	1,119	1,121	1,116	1,099	1,064	0,999	25,957	0,931	0,983	0,931	1,096	1,157
ф- ППЗ-1 яч.31	0,095	0,092	0,098	0,098	0,094	0,090	0,096	0,103	0,111	0,117	0,111	0,108	0,114	0,121	0,125	0,119	0,116	0,116	0,123	0,122	0,110	0,108	0,108	0,097	2,592	0,864	0,923	0,864	0,117	0,125

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Ханьмей", ПС "Кедр" п. Ханьмей с 00 до 24 часов 16 декабря 2021 года (время московское), тыс.кВт

Группа потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Ксут	Кутро	Квечер	Рmax утро	Рmax вечер
1. ПС "Ханьмей"	0,171	0,166	0,159	0,155	0,161	0,169	0,198	0,211	0,228	0,236	0,241	0,225	0,215	0,225	0,236	0,233	0,251	0,251	0,251	0,238	0,230	0,223	0,208	0,190	5,071	0,842	0,895	0,842	0,236	0,251
ТП-1.2 Т-1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ТП-1.2 Т-2	0,156	0,151	0,144	0,140	0,145	0,156	0,180	0,193	0,208	0,212	0,222	0,205	0,198	0,205	0,211	0,207	0,215	0,213	0,216	0,207	0,205	0,199	0,183	0,168	4,539	0,852	0,000	0,880	0,212	0,215
ТП-3 Ф-14	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004	0,005	0,007	0,006	0,006	0,005	0,005	0,006	0,007	0,007	0,006	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,110	0,655	0,655	0,655	0,007	0,007
ТП-3 Ф-19																														

