

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Геолог" г. Тарко-Сале с 00 до 24 часов 21 декабря 2022 года (время уральское), тыс.кВт

Группы потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Kсут	Кутро	Квечер	Pmax утро	Pmax вечер
1. ПС "Геолог"	15,642	14,835	14,314	12,956	12,798	12,954	13,512	14,839	16,126	16,828	17,475	17,503	17,269	17,399	17,682	17,930	18,293	17,935	17,776	17,934	18,030	17,760	17,437	16,678	391,905	0,893	0,970	0,893	16,828	18,293
Г-12	1,889	1,780	1,712	1,502	1,490	1,509	1,577	1,787	1,991	2,075	2,165	2,092	2,092	2,112	2,113	2,113	2,148	2,150	2,144	2,168	2,159	2,169	2,130	1,999	47,065	0,904	0,945	0,912	2,075	2,150
Г-13	4,432	4,192	4,070	3,755	3,741	3,794	3,963	4,342	4,619	4,770	5,040	5,127	5,157	5,228	5,304	5,346	5,384	5,358	5,311	5,298	5,277	5,153	4,967	4,692	114,320	0,885	0,999	0,885	4,770	5,384
Г-14	0,376	0,373	0,374	0,351	0,352	0,346	0,348	0,355	0,363	0,368	0,375	0,356	0,346	0,455	0,382	0,603	0,626	0,449	0,386	0,387	0,384	0,380	0,379	0,376	10,490	0,698	0,770	0,698	0,568	0,626
Г-15	0,639	0,640	0,638	0,585	0,591	0,592	0,601	0,624	0,656	0,760	0,791	0,791	0,800	0,752	0,751	0,794	0,822	0,823	0,797	0,731	0,700	0,680	0,668	0,644	16,870	0,854	0,925	0,854	0,760	0,823
Г-16	0,491	0,457	0,420	0,363	0,356	0,349	0,383	0,481	0,519	0,491	0,488	0,458	0,476	0,489	0,537	0,515	0,532	0,549	0,526	0,546	0,569	0,585	0,565	0,525	11,670	0,831	0,937	0,886	0,519	0,549
Г-23	2,419	2,267	2,161	1,928	1,921	1,948	2,032	2,271	2,476	2,464	2,454	2,420	2,406	2,495	2,548	2,630	2,652	2,641	2,661	2,730	2,769	2,758	2,667	2,594	58,312	0,877	0,981	0,916	2,476	2,652
Г-24	0,452	0,440	0,425	0,373	0,373	0,369	0,381	0,397	0,427	0,482	0,493	0,526	0,524	0,510	0,515	0,523	0,509	0,501	0,512	0,514	0,477	0,465	0,460	0,454	11,102	0,879	0,960	0,884	0,482	0,523
Г-26	0,665	0,590	0,550	0,444	0,434	0,451	0,496	0,560	0,625	0,651	0,674	0,690	0,671	0,667	0,660	0,661	0,684	0,687	0,691	0,737	0,734	0,720	0,704	0,712	15,158	0,000	0,000	0,000	0,651	0,687
Г-28	4,279	4,096	3,964	3,655	3,540	3,591	3,731	4,022	4,450	4,567	4,795	4,843	4,597	4,691	4,672	4,745	4,936	4,777	4,748	4,823	4,961	4,850	4,897	4,682	106,917	0,898	0,975	0,903	4,567	4,936

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Юность" п.г.т. Уренгой с 00 до 24 часов 21 декабря 2022 года (время уральское), тыс.кВт

Группы потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Kсут	Кутро	Квечер	Pmax утро	Pmax вечер
1. ПС "Юность"	5,439	5,082	4,898	4,871	4,963	5,201	5,452	5,755	5,861	5,927	5,966	5,755	5,795	5,834	5,821	6,257	6,296	6,257	6,191	6,165	6,191	6,231	6,217	5,861	138,286	0,915	0,972	0,915	5,927	6,296
T-1	3,023	2,864	2,812	2,759	2,851	2,904	2,957	3,155	3,247	3,287	3,234	0,000	0,000	0,000	0,000	3,313	3,445	3,419	3,379	3,406	3,353	3,406	3,392	3,287	63,493	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
T-2	2,416	2,218	2,086	2,112	2,112	2,297	2,495	2,600	2,614	2,640	2,732	5,755	5,795	5,834	5,821	2,944	2,851	2,838	2,812	2,759	2,838	2,825	2,825	2,574	74,793	0,534	1,180	0,535	2,640	5,821

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Ханымей", ПС "Кедр" п. Ханымей с 00 до 24 часов 21 декабря 2022 года (время уральское), тыс.кВт

Группы потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Kсут	Кутро	Квечер	Pmax утро	Pmax вечер
1. ПС "Ханымей"	0,164	0,158	0,152	0,149	0,155	0,170	0,203	0,227	0,229	0,222	0,231	0,221	0,219	0,234	0,251	0,237	0,235	0,239	0,246	0,240	0,223	0,209	0,195	0,180	4,989	0,828	0,908	0,828	0,229	0,251
ТП-1,2 Т-1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ТП-1,2 Т-2	0,150	0,144	0,138	0,135	0,140	0,157	0,184	0,201	0,208	0,201	0,212	0,203	0,202	0,212	0,230	0,217	0,216	0,221	0,228	0,223	0,207	0,192	0,179	0,164	4,564	0,827	0,900	0,827	0,208	0,230
ТП-4 Ф-19 "Чистые"	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,005	0,005	0,006	0,006	0,006	0,005	0,005	0,005	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,138	0,958	0,958	0,958	0,006	0,006
ТП-3 Ф-19 "Минутка"	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,002	0,008	0,014	0,010	0,009	0,005	0,004	0,011	0,011	0,010	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,157	0,467	0,467	0,595	0,014	0,011
ТП-3 Ф-14	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,006	0,006	0,006	0,007	0,008	0,007	0,007	0,006	0,005	0,005	0,007	0,006	0,006	0,005	0,004	0,005	0,004	0,004	0,130	0,677	0,774	0,774	0,007	0,007
2. ПС "Кедр"	1,135	1,071	1,030	0,946	0,950	0,954	0,985	1,110	1,175	1,187	1,182	1,224	1,265	1,269	1,283	1,323	1,405	1,441	1,426	1,482	1,430	1,369	1,317	1,226	29,185	0,821	1,024	0,844	1,187	1,441
КРУН 6 кв К-14	0,0300	0,0300	0,0300	0,0340	0,0310	0,0360	0,0290	0,0310	0,0310	0,0370	0,0380	0,0360	0,0320	0,0310	0,0330	0,0380	0,0350	0,0410	0,0310	0,0320	0,0310	0,0370	0,0390	0,0340	0,807	0,820	0,909	0,820	0,037	0,041
КРУН 6 кв К-15	0,1870	0,1710	0,1550	0,1400	0,1420	0,1390	0,1460	0,2020	0,1890	0,1970	0,2120	0,2170	0,2330	0,2450	0,2440	0,2410	0,2760	0,2920	0,2940	0,3160	0,2960	0,2690	0,2590	0,2160	5,278	0,696	1,089	0,753	0,202	0,292
КРУН 6 кв К-17	0,2100	0,2000	0,1880	0,1740	0,1750	0,1780	0,1930	0,2200	0,2480	0,2420	0,2210	0,2270	0,2470	0,2470	0,2520	0,2750	0,3080	0,3060	0,2950	0,3140	0,3040	0,2910	0,2740	0,2430	5,832	0,774	0,980	0,789	0,248	0,308
КРУН 6 кв К-11	0,0760	0,0770	0,0780	0,0750	0,0750	0,0750	0,0740	0,0700	0,0710	0,0710	0,0720	0,0720	0,0710	0,0690	0,0710	0,0690	0,0650	0,0640	0,0650	0,0630	0,0640	0,0660	0,0670	0,0720	1,692	0,000	0,000	0,000	0,071	0,071
КРУН 6 кв К-21	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,0060	0,144	1,000	1,000	1,000	0,006	0,006
КРУН 6 кв К-24	0,1730	0,1700	0,1690	0,1680	0,1670	0,1670	0,1680	0,1740	0,1730	0,1730	0,1730	0,1750	0,1750	0,1780	0,1790	0,1820	0,1860	0,1870	0,1860	0,1880	0,1870	0,1860	0,1840	0,1770	4,243	0,940	1,016	0,945	0,174	0,187
КРУН 6 кв К-25	0,1730	0,1670	0,1650	0,1480	0,1440	0,1400	0,1520	0,1670	0,1850	0,1820	0,1800	0,1850	0,1880	0,1820	0,1840	0,1940	0,1990	0,2030	0,1940	0,1940	0,1880	0,1820	0,1780	0,1760	4,250	0,872	0,957	0,872	0,185	0,203
КРУН 6 кв К-26	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0020	0,0020	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	0,062	0,861	0,900	0,860	0,003	0,003
КРУН 6 кв К-27	0,2770	0,2470	0,2360	0,1980	0,2070	0,2100	0,2370	0,2690	0,2760	0,2780	0,3060	0,3120	0,3100	0,3100	0,3130	0,3170	0,3270	0,3390	0,3520	0,3660	0,3510	0,3290	0,3070	0,2990	6,877	0,783	1,038	0,845	0,276	0,339

Ведомость результатов замеров активной мощности по п/ст "Пур", п/ст "Айваседоур", п/ст "Кирпичная" в. Пуровск с 00 до 24 часов 21 декабря 2022 года (время уральское), тыс.кВт

Группы потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Kсут	Кутро	Квечер	Pmax утро	Pmax вечер
1. п/ст "Пур"	0,331	0,328	0,324	0,316	0,321	0,331	0,361	0,363	0,364	0,361	0,358	0,348	0,358	0,355	0,355	0,372	0,377	0,375	0,381	0,391	0,378	0,376	0,365	0,355	8,544	0,910	0,978	0,944	0,364	0,377
Ф-4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,																									

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС "Еты-Пур" с. Халысаев с 00 до 24 часов 21 декабря 2022 года (время уральское), тыс.кВт

Группа потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Ксут	Кутро	Квечер	Pmax утро	Pmax вечер
1. ПС "Еты-Пур"	0,336	0,325	0,304	0,291	0,312	0,336	0,337	0,359	0,383	0,379	0,388	0,375	0,408	0,399	0,408	0,424	0,415	0,417	0,412	0,410	0,400	0,388	0,381	0,363	8,950	0,880	0,974	0,880	0,383	0,424
ЗРУ Б Ка ям.20	0,336	0,325	0,304	0,291	0,312	0,336	0,337	0,359	0,383	0,379	0,388	0,375	0,408	0,399	0,408	0,424	0,415	0,417	0,412	0,410	0,400	0,388	0,381	0,363	8,950	0,880	0,974	0,880	0,383	0,424

Ведомость результатов замеров активной мощности по ПС -110/35/6 кВ "Майская" К-29-1 ПС 35/6 "Промысловая" д. Харампур с 00 до 24 часов 21 декабря 2022 года (время уральское), тыс.кВт

Группа потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Ксут	Кутро	Квечер	Pmax утро	Pmax вечер
1. ПС "Майская"	0,180	0,200	0,220	0,220	0,240	0,240	0,280	0,220	0,240	0,240	0,260	0,260	0,340	0,240	0,220	0,280	0,260	0,160	0,220	0,140	0,220	0,220	0,140	0,160	5,400	0,662	0,938	0,804	0,240	0,280
КТПН-1	0,180	0,200	0,220	0,220	0,240	0,240	0,280	0,220	0,240	0,240	0,260	0,260	0,340	0,240	0,220	0,280	0,260	0,160	0,220	0,140	0,220	0,220	0,140	0,160	5,400	0,662	0,938	0,804	0,240	0,280
КТПН-2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Ведомость результатов замеров активной мощности на объектах филиала АО "РСК Ямала" в Пуровском районе (хозяйственные нужды) с 00 до 24 часов 21 декабря 2022 года (время уральское), тыс.кВт

Группа потребителей и наименование организации	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Wсут	Ксут	Кутро	Квечер	Pmax утро	Pmax вечер
1. Тарко-Сале	0,044	0,072	0,060	0,024	0,088	0,068	0,048	0,078	0,067	0,096	0,079	0,087	0,083	0,073	0,087	0,064	0,083	0,064	0,090	0,057	0,113	0,049	0,088	0,076	1,738	0,641	0,754	0,832	0,096	0,087
Электростанция №1	0,044	0,072	0,060	0,024	0,088	0,068	0,048	0,072	0,060	0,088	0,072	0,080	0,076	0,068	0,080	0,056	0,076	0,056	0,084	0,052	0,108	0,044	0,088	0,076	1,640	0,633	0,777	0,854	0,088	0,080
Административное здание	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	0,007	0,008	0,007	0,007	0,007	0,005	0,007	0,008	0,007	0,008	0,006	0,005	0,005	0,005	0,000	0,000	0,098	0,510	0,510	0,510	0,008	0,008
2. Уренгой	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,005	0,005	0,005	0,001	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,060	0,50	0,50	0,50	0,01	0,01
Электрощит	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,005	0,005	0,005	0,001	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,060	0,50	0,50	0,50	0,01	0,01
3. Ханымей	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,002	0,004	0,004	0,004	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,004	0,002	0,004	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,062	0,646	0,646	0,646	0,004	0,004
Административное здание	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,002	0,004	0,004	0,004	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,004	0,002	0,004	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,062	0,646	0,646	0,646	0,004	0,004
5. Харампур	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,001	0,023	0,479	0,958	0,479	0,001	0,002
Баллон	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,001	0,023	0,479	0,958	0,479	0,001	0,002
ВСЕГО	0,047	0,075	0,064	0,029	0,093	0,074	0,052	0,084	0,077	0,106	0,087	0,091	0,091	0,081	0,096	0,074	0,092	0,074	0,094	0,061	0,117	0,053	0,091	0,080	1,883	0,671	0,740	0,817	0,106	0,096

Бриго директора



А. В. Петраш